

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Забайкальский Дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 672000;
г. Чита, ул. Петровская, 43
Тел. (3022) 22-49-35;
Факс (3022) 22-41-73; 22-41-42

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.1/32.
Зарегистрирован в Реестре Системы
12 октября 2011 г.
Зарегистрирован в Едином реестре
№ РОСС RU.0001.512017
12 октября 2011 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 954 от «07» марта 2013 г.**

1. Наименование и юридический адрес предприятия, организации, направившей пробы (образцы) (заявитель) ООО УК «Фарос» г. Чита, мкр. Северный, дом 15, кв. 3
2. Объект, где производился отбор проб (образцов) (наименование, фактический адрес), место (точка) отбора г. Чита, мкр. Северный дом №8
3. Место (точка) отбора распределительная сеть, подвал
4. Наименование образца (пробы) Вода питьевая
5. Цель отбора Производственный контроль
6. Код образца (пробы) 954.1.2.03.13Д
7. Время и дата отбора 10 час. 00 мин. «05» марта 2013 г.
8. Ф.И.О., должность отобравшего пробу Хитров А.А., главный инженер
9. Дополнительные сведения
10. Условия доставки Автотранспортом
11. Доставлен в ИЛЦ 11 час. 00 мин. «05» марта 2013 г.
12. НТД на продукцию СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0 баллов	Не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	Не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	9 ± 3 градусов	Не более 20 град.	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	3,78 ± 0,76 мг/л	Не более 1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74

Исследования проводил химик-эксперт Лескова Т.Л.
 Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Ланцева М.А.
 Руководитель ИЛЦ - заместитель главного врача Грешилова Т.Е.
Заключение Доставленная проба «Вода питьевая» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по мутности.

Эксперт по организации и проведению оценок результатов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний объектов и факторов коммунальной гигиены ГСЭН 14.076.4171.116 Грешилова Т.Е.
 Протокол составлен в двух экземплярах
 Общее количество страниц 1; стр.1.