

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Забайкальский Дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 672000;  
г. Чита, ул. Петровская, 43  
Тел. (3022) 22-49-35;  
Факс (3022) 22-41-73; 22-41-42

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.1/32.  
Зарегистрирован в Реестре Системы  
12 октября 2011 г.  
Зарегистрирован в Едином реестре  
№ РОСС RU.0001.512017  
12 октября 2011 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 609 от «15» февраля 2013 г.

1. Наименование и юридический адрес предприятия, организации, направившей пробы (образцы) (заявитель) ООО Управляющая компания «Фарос», г. Чита, мкрн. Северный, д. 15, кв. 5
2. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (Наименование и юридический адрес, ФИО и адрес регистрации деятельности или адрес проживания) ООО Управляющая компания «Фарос», г. Чита, мкрн. Северный, д. 15, кв. 5
3. Объект, где производился отбор проб (образцов) (наименование, фактический адрес), г. Чита, ул. Красной звезды, д.10
4. Место (точка) отбора Распределительная сеть подвала
5. Наименование образца (пробы) Вода питьевая
6. Код образца (пробы) 609.2.02.13Д
7. Цель отбора Производственный контроль
8. Время и дата отбора 11 час. 00 мин. «13» февраля 2013 г.
9. Условия доставки Автотранспортом
10. Время и дата доставки в ИЛЦ 15 час. 00 мин. «13» февраля 2013 г.
11. Ф.И.О., должность отобравшего пробу Хитров А.Ф., главный инженер
12. НД, регламентирующая оценку лабораторных исследований СанПиН 2.1.4.1074-01

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 балл	Не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	Не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	4 ± 1 градусов	Не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	0,96 ± 0,19 мг/л	Не более 1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74

Исследования проводил:

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Ланцева М.А.  
Руководитель ИЛЦ - заместитель главного врача Грешилова Т.Е.

**Заключение** Доставленная проба «Вода питьевая» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по перечисленным показателям.  
Эксперт по организации и проведению оценок результатов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний объектов и факторов коммунальной гигиены ГСЭН 14.076.4171.116 Грешилова Т.Е.

Протокол составлен в двух экземплярах

Общее количество страниц 1; стр.1.