Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Забайкальский Дорожный филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту »
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Забайкальский Дорожный филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»
672000, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Петровская, 43
тел 22-56-42

Аттестат «Системы»
№ ГСЭН RU. ЦОА. 1/32
от 12 октября 2011 года
зарегистрирован в Гос.реестре
№ РОСС RU 0001 512017.
от 12 октября 2011 года

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 719 от " 08 " февраля 2013 г.

1.Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО УК «Фарос».
2.Юридический адрес: г. Чита, мкр. Северный, д. 15, кв. 3.
3.Наименование образца (пробы): вода питьевая.
4.Место отбора: ул. Красной Звезды, 10, водопроводный кран.
5.Время и дата отбора 10 час. 05 мин. 05.02.2013 г.
6.Дополнительные сведения: производственный контроль.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: Хитров Алексей Федорович.
Условия доставки: автотранспортом, в стерильной бутылке.
Доставлен в ИЛЦ 10 час. 20 мин. 05.02.2013 г.
7.НТД на продукцию: ГОСТ Р 51592 -2000 «Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ Р 53415- 2009 «Вода. Методы отбора для микробиологических исследований».
8.НТД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
9.Код 357.1.02.13 Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые микробиологи-ческие показатели	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Отсутствует	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Отсутствует	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	Отсутствует	Не более 50 КОЕ	МУК 4.2.1018-01

Врач бактериолог _____ Маюн М. В.

Руководитель ИЛЦ _____ Грешилова Т. Е.

Заключение: по данным микробиологическим показателям проба питьевой воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Эксперт по организации и проведению оценок результатов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний объектов и факторов коммунальной гигиены (ГСЭН. 14.076.4171.116)_____ Грешилова Т. Е.