

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 16, ул. Кирова (01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
4	02.01.2016	02.01.2016		101	течь полотенце сушителя	установлен хомут	шт.	1	хомут д.40	шт.	1
	03.01.2016	03.01.2016		1,2,3,4 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	эл/автомат с-25	шт.	1
									эл/автомат с-16	шт.	8
10	05.01.2016	05.01.2016		101	течь полотенце сушителя	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт	1			
						замена полотенцесушителя	шт	1	труба (ппр) д. 32	м.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
	10.01.2016	10.01.2016		1,2,3,4 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	лампа 60 Вт	шт.	36
	12.01.2016	12.01.2016		1 подъезд, 7 этаж	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник 2х36 люкс	шт.	1
									лампа ЛБ-36	шт.	2
									стартер	шт.	2
	14.01.2016	14.01.2016		1 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене светильников	шт.	1	светильник с датчиком движения	шт.	10
									саморез	шт.	20
									дюбель	шт.	20
	14.01.2016	14.01.2016		1 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник	шт.	2

									кабель ВВГ 3х1,5	м.	15
									датчик движения	шт.	2
									лампа светодиодная	шт.	2
									саморез	шт.	20
									дюбель	шт.	20
									динрейка	шт.	1
38	14.01.2016	14.01.2016		1 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
	19.01.2016	19.01.2016		т/узел	ремонт эл/системы отопления	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл/системы отопления	шт.	1	контактор	шт.	1
51	22.01.2016	22.01.2016		придомовая территория	засор канализации	выполнена чистка трубопровода дворовой канализации д.250 мм.	м.	30			
	25.01.2016	25.01.2016		1,2,3,4 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	лампа 60 Вт	шт.	15
62	26.01.2016	26.01.2016		1,2,3,4 подъезд	изготовление и установка информационных стендов	выполнено	шт.	4	ДВП	шт.	1
									саморез	шт.	16
									дюбель	шт.	16
	27.01.2016	27.01.2016		4 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник 2х36 люкс	шт.	1
									стартер	шт.	2
									дюбель	шт.	2
									саморез	шт.	2
72	31.01.2016	31.01.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
76	01.02.2016	01.02.2016		придомовая территория	засор канализации	выполнена чистка трубопровода дворовой канализации д.250 мм.	м.	30			
79	02.02.2016	02.02.2016		3 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	2	пружина дверная	шт.	1

97	07.02.2016	07.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
100	08.02.2016	08.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	11.02.2016	11.02.2016		4 подъезд	установка уличного светильника	выполнены эл.монтажные работы по установке светильника	шт.	1	светильник	шт.	1
									кронштейн	шт.	1
									лампа НАТ - 150	шт.	1
									дюбель	шт.	4
									саморез	шт.	4
108	12.02.2016	12.02.2016		4 подъезд	замена светильника	выполнены эл.монтажные работы по замене светильника	шт.	1	светильник светодиодный	шт.	13
									саморез	шт.	26
									дюбель	шт.	26
									колодка соединительная	шт.	20
	16.02.2016	16.02.2016		2 подъезд	замена светильника	выполнены эл.монтажные работы по замене светильника	шт.	1	светильник светодиодный	шт.	12
									саморез	шт.	24
									дюбель	шт.	24
	17.02.2016	17.02.2016		3 подъезд	замена светильника	выполнены эл.монтажные работы по замене светильника	шт.	1	светильник светодиодный	шт.	12
									саморез	шт.	24
									дюбель	шт.	24
141	25.02.2016	25.02.2016		подвальное помещение	чистка фильтра д.32	выполнено	шт.	1			
155	01.03.2016	01.03.2016		153	течь стояка канализации	замена пл. угла д.100 гр.90	шт.	1	угол (ппр) д.100 гр.90	шт.	1
177	09.03.2016	09.03.2016		подвальное помещение	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	5	муфта (ппр) д.40	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) д.40	м.	1

254	01.04.2016	01.04.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
262	03.04.2016	03.04.2016		подвальное помещение	течь смесителя	выполнена замена смесителя	шт.	1	смеситель	шт.	1
269	06.04.2016	06.04.2016		4 подъезд	установка циркуляционного насоса	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	кран (ппр) д.40	шт.	1
						установка циркуляционного насоса	шт.	4	циркуляционный насос	шт.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	1	фильтр д.32	шт.	1
278	09.04.2016	09.04.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
290	12.04.2016	12.04.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
294	13.04.2016	13.04.2016		т/узел	низкие показатели температуры отопления	выполнена замена контактора КМП	шт.	1	контактор КМП	шт.	1
						настройка компьютера	шт.	1			
						настройка эл. оборудования	шт.	1			
324	23.04.2016	23.04.2016		74	течь полотенце сушителя	установлен хомут	шт.	1	хомут д.40	шт.	1
331	24.04.2016	24.04.2016		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	лампа ЛБ-36	шт.	2
									стартер	шт.	2
									трансформатор	шт.	1
332	25.04.2016	25.04.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
344	27.04.2016	27.04.2016		чердачное помещение	течь кровли	выполнена работа по ремонту кровли	шт.	1	саморез кровельный	шт.	100
									насадка для шурупаверта 8x65	шт.	2
									насадка для шурупаверта 10x48	шт.	2

350	29.04.2016	29.04.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
351	29.04.2016	29.04.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
356	02.05.2016	02.05.2016		4 подъезд	дыра в стене	выполнены работы по ремонту стены	шт.	1	цемент	кг	2
357	02.05.2016	02.05.2016		чердачное помещение	течь кровли	выполнены работы по ремонту кровли	шт.	1	саморез кровельный	шт.	100
358	02.05.2016	02.05.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
361	03.05.2016	03.05.2016		174	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта переходная (ппр) д.32x40	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) д.32	м.	0,5
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	угол (ппр) д.32 гр.90	шт.	1
									тройник (ппр) д.32x25x32	шт.	2
									ножницы для ппл	шт.	1
362	03.05.2016	03.05.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
368	06.05.2016	06.05.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
398	17.05.2016	17.05.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
428	24.05.2016	24.05.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
431	25.05.2016	25.05.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
433	25.05.2016	25.05.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

439	28.05.2016	28.05.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
444	29.05.2016	29.05.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
446	30.05.2016	30.05.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
452	02.06.2016	02.06.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнен ремонт трубопровода канализации	шт.	1	труба (ппр) д.100	м.	1
									угол (ппр) д.100 гр.45	шт.	1
									тройник (ппр) д.100	шт.	1
									переход (ппр) д.100x120	шт.	1
									заглушка (ппр) д.100	шт.	1
462	04.06.2016	04.06.2016		25	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	угол (ппр) д.32 гр.90	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) д.32	м.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	1			
466	05.06.2016	05.06.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
240у	06.06.2016	06.06.2016		придомовая территория	покупка и выдача цветочной рассады	выполнена покупка и выдача цветочной рассады	шт.	1	виола	шт.	20
									петунья	шт.	20
									бархатцы	шт.	20
471	07.06.2016	07.06.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
249у	10.06.2016	10.06.2016		придомовая территория	покупка и выдача цветочной рассады, саженцев	выполнена покупка и выдача цветочной рассады, саженцев	шт.	1	рябина	шт.	4
									флокс	шт.	20

									львиный зев	шт.	20
									вербена	шт.	20
									настурция	шт.	20
									клеома	шт.	20
									датура	шт.	20
	13.06.2016	13.06.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	20.06.2016	20.06.2016		3.4 подъезд	восстановление заземляющего провода	выполнены эл.монтажные работы по ремонту заземляющего провода	шт.	2	СИП 4x25	м.	25
	25.06.2016	25.06.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
532	25.06.2016	25.06.2016		придомовая территория	монтаж летнего водопровода	выполнен монтаж летнего водопровода	шт.	1	шланг ПВХ д.1/2	м.	25
									штуцер д. 15	шт.	1
									труба (ппр) д.20	м.	5
									кран (ппр) д.20	шт.	1
									хомут	шт.	1
									угол (ппр) д.20	шт.	8
									муфта (ппр) д.20	шт.	5
538	27.06.2016	27.06.2016		2 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник диодный	шт.	2
									эл. выключатель	шт.	1
	29.06.2016	29.06.2016		3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник диодный	шт.	2
551	30.06.2016	30.06.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
579	07.07.2016	07.07.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	13.07.2016	13.07.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

92y	19.07.2016	19.07.2016		3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник диодный	шт.	1
627	20.07.2016	20.07.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
656	27.07.2016	27.07.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
678	01.08.2016	01.08.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
692	05.08.2016	05.08.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
699	08.08.2016	08.08.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	09.08.2016	09.08.2016		3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник диодный	шт.	2
725	17.08.2016	17.08.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
108y	26.08.2016	26.08.2016		4 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл\ лампа 60 Вт	шт.	13
									эл. выключатель	шт.	5
754	26.08.2016	26.08.2016		чердачное помещение	сломан навесной замок	выполнена установка навесного замка на дверь	шт	2	навесной замок	шт.	2
761	28.08.2016	28.08.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
770	01.09.2016	01.09.2016		158	течь крана на стояке отопления	отключение и сброс воды со стояка отопления	шт.	1			
						замена крана д.20	шт.	1	кран шаровый д. 20	шт.	4
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	фум- лента	шт.	1

775	02.09.2016	02.09.2016		т/узел	ревизия запорной арматуры	выполнена ревизия запорной арматуры	шт.	2	сальниковая набивка	см.	1000
780	04.09.2016	04.09.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
798	08.09.2016	08.09.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	17.09.2016	17.09.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
806	18.09.2016	18.09.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
808	18.09.2016	18.09.2016		подвальное помещение	уборка подвального помещения	выполнена уборка подвального помещения	шт.	1	мешки для мусора	уп.	4
809	18.09.2016	18.09.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
821	21.09.2016	21.09.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	23.09.2016	23.09.2016		2 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	лампа ЛБ- 36	шт.	1
									стартер	шт.	1
									дросьель	шт.	1
	27.09.2016	27.09.2016		1,2,3,4 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл\ лампа 60 Вт	шт.	22
	28.09.2016	28.09.2016		2,3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник диодный	шт.	5
152у	08.10.2016	08.10.2016		3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	лампа ЛБ- 36	шт.	2
									стартер	шт.	2
									светильник 2х36 люкс	шт.	1


159у	09.10.2016	09.10.2016		1,3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	патрон потолочный	шт.	2
									эл\ лампа 60ват	шт.	2
889	12.10.2016	12.10.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
912	18.10.2016	18.10.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
963	01.11.2016	01.11.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнен ремонт трубопровода канализации	шт.	1	компенсатор (ппр) д.100	шт.	1
									угол (ппр) д.100 гр.45	шт.	1
									тройник (ппр) д.100	шт.	2
									труба (ппр) д.100	м.	1
	02.11.2016	02.11.2016		1 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл. выключатель	шт.	2
979	06.11.2016	06.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
		07.11.2016		4 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков,подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсия		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		

		11.11.2016		1 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолка, подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсия		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
	12.11.2016	12.11.2016		1,2,3,4 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	4	шарнир	шт.	2
									саморез	шт.	50
									пружина дверная	шт.	4
									ДВП	шт.	1
1014	17.11.2016	17.11.2016		придомовая территория	спил сухих деревьев	выполнено	шт.	1	бензин	л.	20
									цепь для бензопилы	шт.	1
1019	19.11.2016	19.11.2016		подвальное помещение	течь смесителя	выполнена замена смесителя	шт.	1	смеситель	шт.	1
									гибкая подводка	шт.	2
1025	19.11.2016	19.11.2016		1,2,3,4 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	4	шарнир	шт.	1
									саморез	шт.	12
									пружина дверная	шт.	2
	21.11.2016	21.11.2016		2,3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник диодный	шт.	1
									эл\ лампа 60ват	шт.	20
1042	26.11.2016	26.11.2016		1,2,3,4 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнены работы по ремонту тамбурных дверей	шт.	4	шарнир	шт.	2
						замена доводчика	шт.	1	доводчик дверной	шт.	1
									саморез	шт.	40
									гвозди	шт.	50
									пружина дверная	шт.	2

1061	03.12.2016	03.12.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1074	07.12.2016	07.12.2016		подвальное помещение	установка циркуляционного насоса	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	кран (ппр) д.32	шт.	2
						установка циркуляционного насоса	шт.	4	насос циркуль 32-60-60	шт.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	муфта переходная (ппр) д.40х32	шт.	4
									труба (ппр) д.40	м.	2
									муфта с наружной резьбой (ппр) д.32	шт.	2
									муфта с внутренней резьбой (ппр) д.32	шт.	2
									кабель ВВГ- 3х2,5	м.	6
									эл. бокс	шт.	1
									эл. автомат С-4	шт.	1
	08.12.2016	08.12.2016		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл\ лампа 60ват	шт.	20
1083	10.12.2016	10.12.2016		8	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	угол (ппр) д.40 гр.90	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) д.40	м.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	муфта (ппр) д.40	шт.	2
1089	13.12.2016	13.12.2016		4 подъезд	установка циркуляционного насоса	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	фильтр (мет) д.32	шт.	1
						установка циркуляционного насоса	шт.	4	насос циркуль 32-60-60	шт.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	муфта с наружной резьбой (ппл) д.32	шт.	2
									муфта (ппл) д.40	шт.	4
									крепление для насоса	шт.	2
									кабель ВВГ- 3х1,5	м.	10
									эл. автомат С-6	шт.	1
		19.12.2016		2 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков, подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсия		

									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
		19.12.2016		3 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков, подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсия		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
1107	21.12.2016	21.12.2016		придомовая территория	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.150мм.	м.	30			
1123	23.12.2016	23.12.2016		офисное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	29.12.2016	29.12.2016		придомовая территория	покупка и выдача живой ёлки	выполнена покупка и выдача новогодней ёлки	шт.	1	ёлка живая	шт.	1
<p>Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Вывоз ТБО каждый день. Снятие показаний ОПУ один раз в месяц. Снятие показаний ИПУ эл/энергии один раз в месяц. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.</p>											

Мастер ООО ЖЭУ "Уют"



Салихов А. Р.