

ООО ЖЭУ "Уют"

Выполненные работы за 2015 год по дому 15, Украинский б-р. (01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнени я заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
1	01.01.2016	01.01.2016		69	низкие параметры отопительных приборов	выполнен прогон стояка общего пользования	шт.	1			
14	06.01.2016	06.01.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
21	09.01.2016	09.01.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
23	09.01.2016	09.01.2016		98	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	угол (ппр) 90гр. Д. 32	шт.	1
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) Д. 32	м.	1
						установка муфты д.40	шт.	1	муфта (ппр) д. 32	шт.	2
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	муфта (ппр) д. 32x40	шт.	1
25	10.01.2016	10.01.2016		слесарное помещение	изготовление инф. щитов	выполнено	шт.	2	ДВП	шт.	1
									самоклеющаяся пленка	шт.	2
									скотч двухсторонний	шт.	2
29	10.01.2016	10.01.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

32	13.01.2016	13.01.2016		автостоянка место №22	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
37	14.01.2016	14.01.2016		87	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
40	15.01.2016	15.01.2016		108	низкие показатели температуры ГВС	выполнен прогон стояка общего пользования	шт.	1			
42	15.01.2016	15.01.2016		водомерный узел	истек срок поверки прибора учета ХВС	отключение розлива ХВС	шт.	1			
						замена прибора учета д. 65	шт.	1	счетчик д.65	шт.	1
						чистка фильтра д. 50	шт.	1			
						запуск розлива ХВС	шт.	1			
60	16.01.2016	16.01.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	25.01.2016	25.01.2016		1,2,3 подъезд	ремонт освещения	замена эл\ ламп			эл\ лампа 60 Вт	шт.	6
78	02.02.2016	02.02.2016		подвальное помещение	течь тройника на стояке ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						замена тройника ппр. д. 40x20x40	шт.	1	тройник ппр. д. 40x20x40	шт.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
89	05.02.2016	05.02.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	14.02.2016	14.02.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
114	15.02.2016	15.02.2016		автостоянка	засор дренажного коллектора	выполнена чистка дренажного коллектора	м.	70			

	16.02.2016	16.02.2016		1,2,3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене светильников	шт.	1	светильник "Луч"	шт.	39
122	18.02.2016	18.02.2016		слесарное помещение	изготовление инф. щитов	выполнено	шт.	3	ДВП	шт.	1
125	19.02.2016	19.02.2016		придомовая территория	установка урн	выполнено	шт.	3	урна	шт.	3
									болт анкерный д.8	шт.	16
	19.02.2016	19.02.2016		автостоянка	ремонт освещения	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения			эл\ лампа 60 Вт	шт.	22
									патрон потолочный	шт.	3
									провод ВВГ 2х25	м	6
	19.02.2016	19.02.2016		автостоянка	изготовление строительных лесов	выполнено	шт.	3	брус 10х5х4	шт.	20
									гвозди 120мм	кг	1
									гвозди 70мм	кг	1
128	20.02.2016	20.02.2016		1,2,3 подъезд	изготовление и установка информационных стендов	выполнено	шт.	3	карман пл. формат А4	шт.	9
									бумага самокл.	шт.	2
132	21.02.2016	21.02.2016		автостоянка	засор дренажного коллектора	выполнена чистка дренажного коллектора	м.	70			
134	22.02.2016	22.02.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
140	25.02.2016	25.02.2016		автостоянка место №22	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
186	12.03.2016	12.03.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
195	14.03.2016	14.03.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
196	14.03.2016	14.03.2016		105	течь отопительного прибора	отключение стояка отопления	шт.	1			
						замена заглушки на отопительном приборе	шт.	1			
						запуск стояка отопления, сброс воздуха	шт.	2			
212	19.03.2016	19.03.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
225	22.03.2016	22.03.2016		1 подъезд	сломана тамбурная дверь	выполнены работы по ремонту двери	шт.	1	шарнир	шт.	2
233	24.03.2016	24.03.2016		водомерный узел	чистка фильтра	выполнена чистка фильтра д.80, 50	шт.	4			
239	26.03.2016	26.03.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
261	03.04.2016	03.04.2016		слесарное помещение	течь смесителя	выполнена замена смесителя	шт.	1	смеситель	шт.	1
264	04.04.2016	04.04.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

267	06.04.2016	06.04.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
274	08.04.2016	08.04.2016		1 подъезд	ремонт окна	выполнена установка оконной ручки	шт.	1	ручка оконная пл.	шт.	1
275	08.04.2016	08.04.2016		автостоянка место №16	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
282	10.04.2016	10.04.2016		68	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
283	10.04.2016	10.04.2016		64,68	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр) д.40	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) д.32	м.	1,5
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	угол (ппр) д.32 гр.90	шт.	1
									муфта переходная (ппр) д.32x40	шт.	2
303	16.04.2016	16.04.2016		придомовая территория	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	40			
335	25.04.2016	25.04.2016		67	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта переходная (ппр) д.32x40	шт.	1
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) д.32	м.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	угол (ппр) д.32 гр.90	шт.	1
338	26.04.2016	26.04.2016		107	низкие показатели темп. ГВС	выполнен прогон стояков	шт.	1			
339	27.04.2016	27.04.2016		24	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
345	28.04.2016	28.04.2016		23	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			

						замена ппр. Угла д.25 гр 90	шт.	1	угол (ппр) д.25 гр.90	м.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
353	30.04.2016	30.04.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
370	07.05.2016	07.05.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
387	14.05.2016	14.05.2016		автостоянка место №21	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
408	18.05.2016	18.05.2016		1,2,3 подъезд	ремонт тротуара	выполнены работы по ремонту тротуара	шт.	1	цемент (50кг)	шт.	1
									кern (пика) для перфоратора	шт.	1
409	19.05.2016	19.05.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
411	20.05.2016	20.05.2016		1,2,3 подъезд	ремонт тротуара	выполнены работы по ремонту тротуара	шт.	1	цемент (50кг)	шт.	1
416	21.05.2016	21.05.2016		придомовая территория	засор канализации	выполнена чистка дворового трубопровода канализации д.150мм.	м.	40			
417	22.05.2016	22.05.2016		25	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр) д.40	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) д.40	м.	0,5
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	угол (ппр) д.40 гр.90	шт.	2

									угол (ппр) д.20 гр.90	шт.	6
									гибкая подводка	шт.	1
									Кран (ппр). д.20	шт.	2
534	26.06.2016	26.06.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	03.07.2016	03.07.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
583	08.07.2016	08.07.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	10.07.2016	10.07.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	10.07.2016	10.07.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	11.07.2016	11.07.2016		2,3 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	4	пена монтажная	шт.	2
									анкерный болт	шт.	10
	12.07.2016	12.07.2016		2,3 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	4	шпатлёвка(12кг)	шт.	1
									бумага наждачная	шт.	2
	12.07.2016	12.07.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	15.07.2016	15.07.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
616	17.07.2016	17.07.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

621	18.07.2016	18.07.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
633	21.07.2016	21.07.2016		96,1	низкие показатели темп. ГВС	выполнен прогон стояка общего пользования	шт.	1			
639	22.07.2016	22.07.2016		т/узел	течь фильтра д.80	выполнена замена фильтра	шт.	1	фильтр (мет) д.80	шт.	1
									прокладка (паранит)	шт.	4
653	26.07.2016	26.07.2016		автостоянка	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д.40	шт.	1
665	29.07.2016	29.07.2016		52	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта переходная (ппр) д.40х32	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) д.32	м.	2
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	угол (ппр) д.32 гр.90	шт.	6
									пика для перфоратора	шт.	1
									зубило	шт.	1
									фум-лента	шт.	2
669	30.07.2016			автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
686	03.08.2016	03.08.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
716	14.08.2016	14.08.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

[illegible]

									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
	06.09.2016	06.09.2016		слесарное помещение	ремонт освещения	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	светильник 2х36 "Люкс"	шт.	3
									кабель ВВГ 3х2,5	м.	15
									выключатель	шт.	1
									розетка	шт.	1
									саморез	шт.	20
									дюбель	шт.	20
787	06.09.2016	06.09.2016		т/узел	ревизия запорной арматуры	выполнено	шт.	6			
795	08.09.2016	08.09.2016		т/узел	истек срок поверки прибора учета ГВС	замена прибора учета ГВС д. 20	шт.	1	счетчик д.20	шт.	1
	12.09.2016	12.09.2016		т/узел	замена запорной арматуры	выполнено	шт.	5	запорная арматура д.80	шт.	3
									запорная арматура д.50	шт.	2
									болт 16х70	шт.	40
									прокладка (паранит) д.80	шт.	6
									прокладка (паранит) д.50	шт.	4
	14.09.2016	14.09.2016		12	течь стояка ХВС	отключение и сброс воды со стояка ХВС	шт.	1			
						замена ппр. крана д.15	шт.	1	Кран (ппр) д.15	шт.	1
						запуск стояка ХВС	шт.	1			
818	20.09.2016	20.09.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
823	22.09.2016	22.09.2016		автостоянка	течь крана на стояке отопления	отключение и сброс воды со стояка отопления	шт.	1	гебо д. 25х20	шт.	2

						замена крана	шт.	2	муфта с внутренней резьбой (ппр) д.22х20	шт.	2
						запуск стояка отопления	шт.	1	тройник (ппр) 25х20х25	шт.	2
									муфта разборная (ппр) д.25х20	шт.	2
									кран (ппр) д.25	шт.	2
									кран (ппр) д.20	шт.	2
									труба (ппр) д. 20	м.	0,5
									труба (ппр) д. 25	м.	1
825	23.09.2016	23.09.2016		105	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр)д.40	шт.	2
						замена ппр. угла д.40 гр.90	шт.	1	угол (ппр) д.40 гр.90	шт.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
832	24.09.2016	24.09.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	26.09.2016	26.09.2016		1,2,3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения			эл\ лампа 60 Вт	шт.	5
841	27.09.2016	27.09.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
126у	30.09.2016	30.09.2016		автостоянка	ремонт освещения	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения			эл\ лампа 60 Вт	шт.	31
849	30.09.2016	30.09.2016		18	течь стояка отопления	отключение и сброс воды со стояка отопления	шт.	1	муфта разборная (ппр) д.32	шт.	4


						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба (ппр) Д. 20	м.	6
						запуск стояка отопления	шт.	1	угол (ппр) д. 32 гр. 90	шт.	9
									угол (ппр) д. 32 гр. 45	шт.	2
									муфта (ппр) д.32	шт.	5
867	05.10.2016	05.10.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
885	11.10.2016	11.10.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
902	15.10.2016	15.10.2016		3	течь стояка канализации	выполнена замена крестовины д. 100	шт.	1	крестовина д. 100	шт.	1
									компенсатор д.100	шт.	1
925	22.10.2016	22.10.2016		автостоянка	течь стояка ХВС	отключение и сброс воды со стояка ХВС	шт.	1	муфта (ппр) с внутренней резьбой д.32	шт.	1
						замена ппр. муфты д.32	шт.	1	муфта разборная (ппр) д. 32	шт.	1
						запуск стояка ХВС	шт.	1	тройник (ппр) д.32х25х32	шт.	2
									кран (ппр) д.25	шт.	1
937	25.10.2016	25.10.2016		1	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта разборная (ппр) д.32	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба(ппр) д.32	м.	2
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	угол (ппр) д.32 гр.90	шт.	4
948	27.10.2016	27.10.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
953	29.10.2016	29.10.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

975	05.11.2016	05.11.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
990	10.11.2016	10.11.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
997	12.11.2016	12.11.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1005	15.11.2016	15.11.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1015	18.11.2016	18.11.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1020	19.11.2016	19.11.2016		автостоянка	течь унитаза	выполнена замена арматуры унитаза	шт.	1	арматура для унитаза	шт.	1
1026	19.11.2016	19.11.2016		2 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	2	шарнир	шт.	3
									саморез	шт.	30
									пружина дверная	шт.	2
1029	20.11.2016	20.11.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1047	27.11.2016	27.11.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1057	02.12.2016	02.12.2016		автостоянка	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д.40	шт.	1
1063	04.12.2016	04.12.2016		54	течь стояка отопления	отключение и сброс воды со стояка отопления	шт.	1	муфта (ппр) д.32	шт.	2
						частичная замена стояка общего пользования отопления	шт.	1	труба (ппр) Д. 20	м.	1

						запуск стояка отопления	шт.	1			
1071	07.12.2016	07.12.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1073	07.12.2016	07.12.2016		автостоянка	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д.40	шт.	2
1093	15.12.2016	15.12.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1098	17.12.2016	17.12.2016		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Вывоз ТБО каждый день. Снятие показаний ОПУ один раз в месяц. Снятие показаний ИПУ эл/энергии один раз в месяц. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртуть содержащих ламп по мере накопления.

Мастер ООО ЖЭУ "Уют"

 Салихов А. Р.