

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 5, п. Антипиха (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
8а	13.01.2015	13.01.2015		крыша	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	11			
8а	14.01.2015	16.01.2015		5	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
6а	14.01.2015	14.01.2015		43	течь батареи	выполнена замена отопительного прибора	шт.	1			
10а	20.01.2015	20.01.2015		51	течь стояка канализации	произведена замена стояка общего пользования с выводом на крышу	шт.	1	переход с чугуна на пластик Д 100	шт.	2
									труба пластиковая д 100	м	6
									угол ППР д 100	шт.	1
									тройник ППР д 100	шт.	1
									муфта ППР д 100	шт.	1
									переход с чугуна на пластик д 110*50	шт.	1
									герметик	шт.	2
									пена монтажная	балон	1
									газ	балон	1
									бикрост	п.м	1
									битум	кг	4
15а	26.01.2015	29.01.2015		9	опломбировка ИПУ гвс	опломбировка ИПУ гвс	шт.	1	пломба	шт.	1
						отсечка показаний ИПУ гвс	шт.	1			

16а	26.01.2015	10.02.2015		39	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
	29.01.2015	29.01.2015		36	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
73а	02.02.2015	02.02.2015		крыша	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	8			
27а	06.02.2015	06.02.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патронов, эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
									патрон потолочный	шт.	1
36а	03.03.2015	03.03.2015		4	опломбировка ИПУ хвс	опломбировка ИПУ хвс	шт.	1	пломба	шт.	1
						отсечка показаний ИПУ хвс	шт.	1			
37а	03.03.2015	03.03.2015		25	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
	04.03.2015	04.03.2015		придомовая территория	засор коллектора канализации	выполнена чистка коллектора дворовой канализации	м	45			
						чистка канализационных колодцев	шт.	3			
	07.03.2015	07.03.2015		придомовая территория	засор коллектора канализации	выполнена чистка коллектора дворовой канализации	м	20			
64а	21.05.2015	21.05.2015		24	течь смесителя в кухне	произведен осмотр, требуется замена смесителя	шт.	1			
281а	02.06.2015	07.09.2015		14	течь крыши	выполнен частичный ремонт крыши	шт.	1	бикрост	м2	0,5
									газ	балон	

299A	11.06.2015	11.06.2015		придомовая территория	покупка цветочной рассады	произведена покупка и выдача цветочной рассады для благоустройства придомовой территории	шт.	1	петуния	шт.	10
									сальвия	шт.	20
									бархатцы	шт.	10
381a	30.07.2015	30.07.2015		придомовая территория	покупка материалов для благоустройства придомовой территории	произведена покупка и выдача материалов для благоустройства придомовой территории	шт.	1	эмаль красная (0,9 кг)	шт.	2
									эмаль зеленая (1,9 кг)	шт.	1
									кисть для покраски	шт.	4
									эмаль серая (1,9 кг)	шт.	1
128a	13.08.2015	14.08.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	3	эл.лампа 60 Вт	шт.	3
	20.08.2015	20.08.2015		5	перекрыть стояки хвс, гвс	остановка стояков хвс, гвс	шт.	2			
						сброс воды со стояка хвс, гвс	шт.	2			
						запуск, сброс воздуха со стояка хвс, гвс	шт.	2			
133a	26.08.2015	26.08.2015		подвальное помещение	замена задвижек	выполнена замена задвижек на системе отопления	шт.	4	задвижка чугунная д 50	шт.	4
122a	04.09.2015	04.09.2015		3	запах канализации	произвели осмотр подвального помещения, течи на трубопроводе канализации не обнаружено	шт.	1			
471a	09.09.2015	09.09.2015		52	течь крыши	произведен осмотр, течи кровли не обнаружено	шт.	1			

182a	22.09.2015	23.09.2015		52	нет отопления в спальне	выполнен прогон воздуха со стояка отопления	шт.	1			
215a	13.10.2015	13.10.2015		13	засор канализации в ванной комнате	выполнена чистка канализации в ванной комнате	м	3			
609a	05.11.2015	05.11.2015		2-й подъезд	остекление	выполнено остекление окон	шт.	2	стекло	м2	1
240a	06.11.2015	06.11.2015		14	не греют батареи в зале	выполнен прогон воздуха со стояка отопления	шт.	1			
630a	11.11.2015	11.11.2015		подвальное помещение	утепление подвальных продухов	выполнено утепление подвальных продухов	шт.	2			
173a	11.11.2015	11.11.2015		7	отсечка показаний ИПУ электроэнергии	выполнена отсечка показаний индивидуального прибора учета электрической энергии	шт.	1			
248a	11.11.2015	12.11.2015		7	отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	выполнена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
250a	17.11.2015	17.11.2015		52	нет отопления	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	2			
	18.11.2015	18.11.2015		45	течь смесителя в ванной комнате	выполнена замена смесителя в ванной комнате	шт.	1			
660a	19.11.2015	19.11.2015		2-й подъезд	остекление	выполнено остекление окон	шт.	1	стекло	м2	0,5
654a	19.11.2015	19.11.2015		52	утепление бетонных стыков	произведено утепление бетонных стыков со стороны улицы	шт.	1	пена монтажная	шт.	3
260a	20.11.2015	20.11.2015		52, 46	нет отопления	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	3			
184a	23.11.2015	30.11.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы	шт.	2	лампа ЛБ-18	шт.	2
267a	24.11.2015	24.11.2015		подвальное помещение	течь на трубопроводе канализации	произведена чистка трубопровода канализации	м	10			
						замена участка трубопровода канализации	м	4	труба пластиковая д 100	м	4

									угол 45С д 100	шт.	2
									муфта пластиковая д 100	шт.	2
292а	07.12.2015	07.12.2015		18	запах канализации в сан.узле	выполнена чистка канализации общего пользования в подвальном помещении	м	6			
198а	11.12.2015	15.12.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	произведен осмотр, все в исправном состоянии	шт.	1			
304а	23.12.2015	23.12.2015		12	отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	выполнена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
	23.12.2015	23.12.2015		чердачное помещение	уборка	выполнена уборка чердачного помещения от случайного и строительного мусора	шт.	1			

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.

Директор ООО ЖЭУ "Уют"



Отхозория Е.М.