

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 9, п. Антипиха (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
33а	20.01.2015	21.01.2015		подвальное помещение(стол ярка плотников)	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	1	эл.лампа 95 Вт	шт.	3
38а	22.01.2015	22.01.2015		чердачное помещение	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	12			
	03.02.2015	03.02.2015		офис ООО ЖЭУ "Уют"	покупка бытовой химии для уборки офисного помещения	выполнена покупка бытовой химии для уборки офисного помещения	шт.	1	пемос	шт.	1
									мыло	шт.	1
114а	17.02.2015	17.02.2015		офис ООО ЖЭУ "Уют"	ремонт посадочных кресел	выполнен ремонт посадочных кресел	шт.	4			
113а	17.02.2015	17.02.2015		офис ООО ЖЭУ "Уют"	ремонт рабочего стола	выполнен ремонт рабочего стола	шт.	1			
50а	31.03.2015	31.03.2015		2	ремонт сливного бачка	выполнена замена внутренностей бачка унитаза	шт.	1			
	03.04.2015	03.04.2015		подвальное помещение	течь канализации	произведена замена трубопровода канализации в трассе	шт.	1	труба д 50	м	8
									муфта д 50	шт.	8
									кран д 50	шт.	1
									тройник д 50	шт.	50
									заглушка д 50	шт.	1
176а	13.04.2015	13.04.2015		13	чистка вентиляции	раскопка вентиляционного короба	шт.	1			
						вскрытие короба	шт.	1			
						очистка шахт вентиляции от мусора	шт.	1			
						замуровка отверстия	шт.	1			

	03.05.2015	03.05.2015		подвальное помещение	свищ на холодной трубе	выполнена установка хомута на трубопроводе хвс	шт.	1			
	03.05.2015	03.05.2015		6	течь под ванной	произведена замена сифона	шт.	1			
77a	12.05.2015	12.05.2015		4	искрят пробки	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл. щитовой	шт.	1			
62a	20.05.2015	20.05.2015		23	не работает п/сушитель	выполнен прогон стояка гвс	шт.	1			
69a	01.06.2015	01.06.2015		2	не работает бачок унитаза	выполнена замена внутренностей бачка унитаза	шт.	1			
295a	11.06.2015	11.06.2015		придомовая территория	покупка песка на детскую площадку	выполнена покупка и подвоз песка для благоустройства придомовой территории	шт.	1	песок	т	2
298a	11.06.2015	11.06.2015		придомовая территория	ремонт, изготовление малых архитектурных форм на детской площадке	выполнен ремонт, изготовление малых архитектурных форм на детской площадке	шт.	1	доска необрезная	м3	0,5
									эмаль салатная	кг	1
307a	17.06.2015	17.06.2015		придомовая территория	ремонт детской площадки	произведена заливка столбов под качели, грибок	шт.	5	цемент	кг	100
117a	15.07.2015	17.07.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	п. грон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	1
369a	27.07.2015	31.07.2015		чердачное помещение	заделать слуховые окна	выполнена герметизация слуховых окон	шт.	8			
380a	30.07.2015	30.07.2015		придомовая территория	покупка и выдача материалов для благоустройства придомовой территории	выполнена покупка материалов для благоустройства придомовой территории	шт.	1	эмаль коричневая (0,9 кг)	шт.	1

383a	31.07.2015	31.07.2015		2-й подъезд	покраска входной двери	выполнена покраска входной железной двери с внутренней стороны	шт.	1			
154a	22.09.2015	25.09.2015		20	нет отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	3			
167a	23.09.2015	25.09.2015		23, 34	нет отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
181a	24.09.2015	24.09.2015		41	нет напора хвс, гвс	произведен осмотр, требуется чистка фильтров в квартире. Работы по чистке фильтров в квартире собственник проводит собственными силами	шт.	1			
181	24.09.2015	05.10.2015		41	замена, опломбировка ИПУ хвс	выполнена замена ИПУ хвс	шт.	1			
						выполнена опломбировка индивидуального приборов учета хвс	шт.	1	пломба	шт.	1
178a	24.09.2015	24.09.2015		5	нет отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
188a	28.09.2015	02.10.2015		41	чистка фильтров на хвс, гвс	чистка фильтров хвс, гвс в квартире проводится силами собственника					
151a	28.09.2015	30.09.2015		41	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	1
203a	06.10.2015	07.10.2015		37	засор кухонного стояка	выполнена чистка канализационного кухонного стояка	шт.	1			
200a	06.10.2015	06.10.2015		32, 34, 49	нет отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	4			
165a	23.10.2015	11.11.2015		3-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	3

168а	05.11.2015	11.11.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	1
	09.11.2015	09.11.2015		подвальное помещение	утепление подвальных продухов	утепление подвального окна	шт.	1			
	21.11.2015	21.11.2015		подвальное помещение	нет отопления	выполнена замена стояка отопления в подвальном помещении	шт.	1			
						прогон воздуха со стояков отопления	шт.	15			
	21.11.2015	21.11.2015		37	течь стояка отопления	остановка стояка отопления	шт.	1			
						сброс воды со стояка отопления	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка отпления	шт.	1			
266а	23.11.2015	23.11.2015		37	течь отопительного прибора	остановка стояка отопления	шт.	1	труба д 25	м	2
						сброс воды со стояка отопления	шт.	1	кран д 25	шт.	2
						замена отопительного прибора	шт.	1	американка д 25	шт.	2
						запуск, сброс воздуха со стояка отпления	шт.	1	кран д 20	шт.	2
									муфта д 25	шт.	2
693а	30.11.2015	30.11.2015		4-й подъезд	ремонт окон	выполнено остекление	шт.	2			
731а	16.12.2015	16.12.2015		подвальное помещение (столярка плотников)	замена замка на входной двери	выполнена замена врезного замка при помощи сварки	шт.	1	замок врезной	шт.	1
733а	17.12.2015	17.12.2015		чердачное помещение	уборка	выполнена уборка чердачного помещения от строительного и бытового мусора	шт.	1			

207a	22.12.2015	28.12.2015		3-й подъезд	ремонт уличного освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	2
	28.12.2015	28.12.2015		4-й подъезд	течь батареи на площадке 5-го этажа	выполнена замена стояков гвс (подача, обратка)	шт.	2	труба ППР д 25	м	2
									американка ППР д 25	шт.	2
									угол ППР д 25	шт.	2
									муфта ППР д 25	шт.	1
309a	29.12.2015	29.12.2015		10	течь стояка гвс	остановка стояка гвс	шт.	1	труба ППР д 25	м	1
						сброс воды со стояка гвс	шт.	1	угол ППР д 20	шт.	1
						замена стояка гвс	шт.	1	тройник д 25*20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка гвс	шт.	1	муфта с внутренней резьбой д 20	шт.	1
308a	29.12.2015	29.12.2015		29	нет отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
<p>Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.</p>											

Директор ООО ЖЭУ "Уют"



Отхозория Е.М.