

ООО ЖЭУ "Уют"

Выполненные работы по дому 16, ул. Кирова (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
11	01.01.2015	01.01.2015		№ 203	течь пробки на приборе отопления	выполнена подмотка пробки на приборе отопления	шт.	1	фумлента	м.	0,3
				№122 № 129	течь стояка отопления	остановка и сброс воды со стояка отопления	шт.	2			
						запустили подмотку на контрогайке прибора отопления	м.	0,2	фумлента	м.	0,2
						запуск и сброс воздуха со стояка отопления	шт.	2			
26	09.01.2015	09.01.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
36	12.01.2015	12.01.2015		№ 129	течь полотенцесушителя	на трубе полотенцесушителя установлен хомут	шт.	1	хомут д.32	шт.	1
37	12.01.2015	12.01.2015		№ 12	течь полотенцесушителя	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	2			
						замена полотенцесушителя					
						включение и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
2	12.01.2015	12.01.2015		3,4 подъезд	нет освещения	замена эл. ламп			эл. лампы ЛБ=36	шт	2
									эл. лампы 60 Вт	шт.	18
1	12.01.2015	12.01.2015		115	нет освещения	эл. монтажные работы по установке автомата С-63	шт.	2	автомат С-63	шт.	2
	12.01.2015	12.01.2015		3,4 подъезд	нет освещения	установка эл. ламп	шт.	12	эл. лампы 60 Вт	шт.	12

9У	13.01.2015	14.01.2015		66	подключить электроэнергию	подключение кв. произведено					
	14.01.2015	14.01.2015		1,2 подъезд	нет освещения	установка эл.ламп	шт.	12	эл.лампы 60 Вт	шт.	12
58	17.01.2015	17.01.2015		4 подъезд	нет освещения	включение автомата в подъезде					
66	21.01.2015	21.01.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
70	21.01.2015	21.01.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
73	22.01.2015	22.01.2015		12,17,22	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
	25.01.2015	25.01.2015		114	течь полотенцесушителя	установили хомут	шт.	1	хомут д.32	шт.	1
86	27.01.2015	28.01.2015		3 подъезд	ремонт освещения	эл. монтажные работы по установке автомата С-25	шт.	1	автомат С-25	шт.	1
51У	27.01.2015	27.01.2015		1 подъезд	ремонт входной двери	установка пружины на деревянную дверь	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
19У	27.01.2015	27.01.2015		2,3 подъезд	ремонт освещения	установка эл.ламп			лампа 60вт	шт.	4
93	28.01.2015	28.01.2015		магазин "Мебель"	засор канализации	при осмотре засор не обнаружен					
105	30.01.2015	30.01.2015		"Автострада"	течь трубопровода ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д.32	шт.	1
107	31.01.2015	31.01.2015		№ 139	течь п/сушителя	подтянули гайку на п/сушителя	шт.	1			
109	31.01.2015	31.01.2015		114	течь отопительного прибора	заменяли подмотку на контргайке прибора отопления	шт.	1	фумлента	м.	0.3
110	31.01.2015	31.01.2015		128	течь п/сушителя	установка хомута	шт.	1	хомут д.32	шт.	1
81У	05.02.2015	05.02.2015		1 подъезд	ремонт входной двери	установка пружины на деревянную дверь					

118	05.02.2015	05.02.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
133	08.02.2015	08.02.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
28У	09.02.2015	09.02.2015		1,2,3,4 подъезд	отсутствует освещение	установлены эл. лампы			эл.лампы 60 Вт	шт.	14
35У	12.02.2015	12.02.2015		3, подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			эл.лампы 60 Вт	шт	1
39У	17.02.2015	17.02.2015		1 подъезд	ремонт освещения	выполнена установка электроламп			эл.лампы 60 Вт	шт.	4
169	19.02.2015	19.02.2015		№ 66	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	опломбировано	шт	2	пломба	шт	2
172	20.02.2015	20.02.2015		№ 12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС, сброс воздуха	шт	2			
181	24.02.2015	24.02.2015		№ 130	течь отопительного прибора	заменяли подмотку на контрогайке прибора отопления	шт	1	фумлента	м.	0.3
189	27.02.2015	27.02.2015		№4	течь фильтра ГВС	подтянули фильтр д.15	шт	1			
203	03.03.2015	03.03.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
213	05.03.2015	05.03.2015		т/узел	замена вентеля на водонагревателе	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт	1			
						замена вентеля д. 32	шт	1	вентель д.32 латунь	шт	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт	1			
214	05.03.2015	05.03.2015		1 подъезд	замена вентеля д. 40	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт	5			
						замена вентелей д. 40	шт	4	вентель д.40(ппл)	шт	4
						запуск и сброс воздуха со стояка отопления	шт.	5			

228	11.03.2015	11.03.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
233	13.03.2015	13.03.2015		№ 12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт	2			
266	24.03.2015	24.03.2015		т/узел	чистка фильтра на циркуляции ГВС	перекрыли задвижку д.80 на подачу ГВС	шт	1			
						отключили циркуляционный насос	шт	1			
						сброс воды из розлива ГВС					
						прочистили фильтр	шт	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт	1			
						подключение циркуляционного насоса	шт	1			
277	26.03.2015	26.03.2015		№ 152	течь отопительного прибора	заменяли подмотку на контрогайке прибора отопления	шт	1	фумлента	м.	0.3
274	26.03.2015	26.03.2015		№ 45	течь с чердака	убрали снег с чердака					
57У	30.03.2015	30.03.2015		1-4 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			эл.лампы 60 Вт	шт	38
296	01.04.2015	01.04.2015		чердачное помещение	замена участка канализации д.100	замена участка канализационной трубы д.100	шт	1	труба Д 100	шт	1
						замена муфты д.100	шт.	1	муфта д.100	шт.	1
304	03.04.2015	03.04.2015		№ 129	течь п/сушителя	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт	2			
						замена п/сушителя	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт	2			
303	03.04.2015	03.04.2015		т/узел	чистка фильтра д. 32на ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32 на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			

314	06.04.2015	06.04.2015		80	опломбировка ИПУ, ГВС, ХВС	опломбировано	шт	2	пломба	шт	2
316	07.04.2015	07.04.2015		166	не работает вентиляция	выполнен осмотр, вентиляция в исправном состоянии	шт.	1			
321	08.04.2015	08.04.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
343	13.04.2015	13.04.2015		187	нет отопления, ГВС	произведен осмотр, температура ГВС и отопления в норме	шт.	1			
354	15.04.2015	15.04.2015		т/узел	чистка фильтра д. 32на ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
367	19.04.2015	19.04.2015		152	течь п/сушителя	подтянули гайку на п/сушителе	шт	1			
369	20.04.2015	20.04.2015		т/узел	чистка фильтра д. 32на ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
72У	20.04.2015	20.04.2015		1, 2, 3, 4 подъезды	ремонт освещения	выполнена замена эл. ламп			эл.лампа 60 Вт	шт.	36
381	26.04.2015	26.04.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
394	02.05.2015	02.05.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
411	07.05.2015	07.05.2015		12	низкая температура ГВС	прогнали стояки ГВС, сбросили воздух	шт.	2			

416	08.05.2015	08.05.2015		12	низкая температура ГВС	прогнали стояки ГВС, сбросили воздух	шт.	2			
430	14.05.2015	14.05.2015		т/узел	чистка фильтра д. 32 на ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32 на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
86У	25.05.2015	25.05.2015		1-4 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			эл. лампы 60 Вт	шт	31
458	26.05.2015	26.05.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	10			
466	28.05.2015	28.05.2015		12	низкая температура ГВС	прогнали стояки ГВС, сбросили воздух	шт.	2			
90У	01.06.2015	01.06.2015		2	нет электроэнергии	эл. монтажные работы по подключению эл/энергии					
473	01.06.2015	01.06.2015		47	низкая температура ГВС	прогнали стояки ГВС, сбросили воздух	шт.	2			
484	04.06.2015	04.06.2015		подвальное помещение	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт	1			
						заменяли угол 45г, д.100 на стояке ГВС	шт	1	угол 45г. д.100	шт	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт	1			
487	05.06.2015	05.06.2015		25	нет ХВС	остановка и сброс воды со стояка ХВС	шт	1			
						прочистили стояк ХВС	шт	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ХВС	шт	1			
493	08.06.2015	08.06.2015		т/узел	чистка фильтра д. 32 на ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32 на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			

296У	11.06.2015	11.06.2015		придомовая территория	покупка земли	выполнена покупка, выдача земли для благоустройства придомовой территории			земля	т	2
300У	11.06.2015	11.06.2015		придомовая территория	покупка и выдача цветочной рассады	выполнена покупка и выдача цветочной рассады			петунья	шт.	40
									сальвия	шт.	40
									бархатцы	шт.	40
513	14.06.2015	14.06.2015		т/узел	чистка фильтра д. 32 на ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32 на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
107У	15.06.2015	15.06.2015		1-4 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			эл.лампы 60 Вт	шт	23
527	18.06.2015	18.06.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	10			
529	19.06.2015	19.06.2015		№ 12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			
562	28.06.2015	28.06.2015		теплоузел	течь задвижки д.100	набили сальник течь устранена	шт.	1	сальниковая набивка	кг.	0.5
572	30.06.2015	30.06.2015		158	течь отопительного прибора	заменяли подмотку на контрогайке прибора отопления	шт.	1	фумлента	м.	0.3
577	01.07.2015	01.07.2015		т/узел	чистка фильтра д. 32 на розливе ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32 на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
				№186, 192	течь стояка ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
581						установили хомут д.40	шт.	1	хомут д.40	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
589	05.07.2015	05.07.2015		т/узел	чистка фильтра д. 150 на розливе ХВС	остановка и сброс воды со стояка ХВС	шт.	1			

650	30.07.2015	30.07.2015		придомовая территория	установка урн,2,3,4 подъезд	установили мусорные урны возле 2,3,4 подъездов	шт	3	урны	шт	3
655	31.07.2015	31.07.2015		теплоузел	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС					
659	01.08.2015	01.08.2015		теплоузел	чистка фильтра д. 32 на розливе ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32 на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
13	04.08.2015	04.08.2015		теплоузел	ремонт освещения	замена эл.ламп			эл.лампа 60 Вт	шт.	2
16	04.08.2015	04.08.2015		2 подъезд	ремонт освещения	замена эл.ламп			эл.лампа 60 Вт	шт.	5
19	06.08.2015	06.08.2015		1,3 подъезд	ремонт освещения	замена эл.ламп			эл.лампа 60 Вт	шт.	5
671	07.08.2015	07.08.2015		4 подъезд	установка урны	установка урны возле 4 подъезда	шт.	1	урна	шт.	1
							шт.	5	анкерный болт	шт.	5
670	10.08.2015	10.08.2015		придомовая территория	покупка и подвозка чернозема	покупка и выдача чернозема			чернозем	т	2,5
684	12.08.2015	12.08.2015		20	остановка стояка ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
20	19.08.2015	19.08.2015		4 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			эл.лампа ЛБ-36	шт.	4
									эл.лампа 60 Вт	шт.	3
									стартер	шт.	2
									светильник Люкс 2*36	шт.	2
									светильник Люкс 2*36	шт.	2
									стартер	шт.	4
718	23.08.2015	23.08..2015		подвальное помещение	засор канализации	прочистили канализацию д.100	м.	12			

722	24.08.2015	24.08.2015		теплоузел	чистка фильтра д. 32 на розливе ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						остановка насоса	шт.	1			
						замена фильтра	шт.	1	фильтр д.32	шт.	1
						запуск стояка и включение насоса	шт.	1	сгон д.32	шт.	1
22	25.08.2015	25.08.2015		1,2,3,4 подъезд	ремонт освещения	замена эл.ламп			эл.лампа 60 Вт	шт.	26
735	27.08.2015	27.08.2015		т/узел	течь задвижки т/у	подтнули задвижку течь устранена полностью					
519У	22.09.2015	22.09.2015		1 подъезд	закрепление керамической плитки	плитка закреплена					
868	03.10.2015	03.10.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
37	05.10.2015	05.10.2015		3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл.лампа 16-36	шт.	4
									светильник Люкс 2*36	шт.	2
									стартер	шт.	4
									эл.лампы 60 ВТ	шт	4
879	05.10.2015	05.10.2015		т/узел	приобретение и установка шланга для сброса воздуха с системы отопления	установка шланга для сброса воздуха с системы отопления			шланг	м	12
									сгон	шт.	1
									резьба	шт.	1
									хомут д.20	шт.	2
886	07.10.2015	07.10.2015		110	течь крана	подтянули гайку течь устранена в полном объеме	шт.	1			
883	08.10.2015	08.10.2015		12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт	2			
158У	08.10.2015	08.10.2015		3 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			эл.лампа ЛБ-36	шт.	2

158У	08.10.2015	08.10.2015							светильник Люкс 2*36	шт.	1
									стартер	шт.	2
159У	09.10.2015	09.10.2015		1 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			патрон подвесной	шт.	2
									эл.лампы 60 Вт	шт.	2
8	10.10.2015	10.10.2015		1 подъезд	ремонт тамбурной двери	установка пружины на тамбурную дверь	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
889	12.10.2015	12.10.2015		12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			
912	15.10.2015	15.10.2015		12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			
	16.10.2014	16.10.2014		12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			
932	20.10.2015	20.10.2015		12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			
940	21.10.2015	21.10.2015		т/узел	чистка фильтра д. 32 на розливе ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32 на ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
942	22.10.2015	22.10.2015		12	нет ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	2			
						прочистили стояк ГВС	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	2			
953	24.10.2015	24.10.2015		12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			
965	29.10.2015	29.10.2015		12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			
968	29.10.2015	29.10.2015		125	течь стояка канализации	произведена замена соединительного манжета	шт.	1	соединительный манжет	шт.	1
40	06.11.2015	06.11.2015		подъезд №3	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	2	патрон потолочный	шт.	2
							шт.	2	светильник Люкс 2*36	шт.	2
							шт.	4	лампа ЛБ-36	шт.	4

							шт.	4	стартер	шт.	4
							шт.	18	эл. лампы 60 ВТ	шт.	18
43	11.11.2015	11.11.2015		137	отсечка показаний	отсечка показаний по ИПУ электроэнергии	шт.	1			
44	11.11.2015	11.11.2015		подъезд №3	ремонт освещения	замена эл. ламп			эл. лампы 60 ВТ	шт.	5
	15.11.2015	15.11.2015		подвальное помещение	засор канализации	прочистили канализацию д.100	м.	12			
	15.11.2015	15.11.2015		подъезд №3	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	10			
178У	16.11.2015	16.11.2015		подъезд №2	ремонт освещения	замена эл. ламп			эл. лампы 60 ВТ	шт.	5
45	17.11.2015	17.11.2015		т/узел	снятие прибора учета и замена элементов питания	установка элементов питания	шт.	6	элемент питания	шт.	6
1032	17.11.2015	17.11.2015		т/узел	демонтаж расходомера, термопар, теплосчетчика	остановка подачи и обратки розлива ГВС	шт.	2			
						демонтаж т/счетчика для поверки	шт.	2			
						демонтаж расходомера, термопар для поверки	шт.	3			
						установка катушки	шт.	2			
						запуск и сброс воздуха с подачи и обратки розлива ГВС	шт.	2			
1049	21.11.2015	21.11.2015		60	течь сверху	произведен осмотр разовое затопление, течь не обнаружена					
1051	22.11.2015	22.11.2015		подъезд №1	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	10			
1053	22.11.2015	22.11.2015		12	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			


1060	24.11.2015	24.11.2015		"Мебель	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	10			
1061	24.11.2015	24.11.2015		"Мебель	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	10			
53	25.11.2015	25.11.2015		подъезд №4	ремонт освещения	замена эл.ламп			эл.лампы 60 Вт	шт.	12
191У	30.11.2015	30.11.2015		подъезд №4	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			выключатель	шт.	18
									светильник Люкс 2*36	шт	1
									лампа ЛБ-36	шт	2
									стартер	шт.	2
1079	01.12.2015	01.12.2015		т/узел	демонтаж вихревого преобразователя	выполнен демонтаж преобразователя на подпитке отопления для замены	шт.	1			
1083	03.12.2015	03.12.2015		т/узел	монтаж ОПУ теплоэнергии	остановка подачи и обратки розлива ГВС	шт.	2			
						установка вихревого преобразователя	шт.	4	вихревой преобразователь	шт.	4
						установка тепловычислителя	шт.	2	термовычислитель	шт.	2
						установка термопар	шт.	2	термопара	шт.	2
						запуск и сброс воздуха с подачи и обратки розлива ГВС	шт.	2			
1076	09.12.2015	09.12.2015		т/узел	установка крана на сбросник стояка ГВС	остановка сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка фильтра д. 32на ГВС	шт.	1			
						установка крана д. 15	шт.	1	кран д.15	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	резьба д.15	шт.	1

1094	09.12.2015	09.12.2015		198	течь п/сушителя	установка хомута	шт	1	хомут д.40	шт	1
11	09.12.2015	09.12.2015		Подезд №2	ремонт тамбурной двери	установка пружины на тамбурную дверь	шт	1	пружина дверная	шт	1
	12.12.2015	12.12.2015		подъезд №1	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа ЛБ-36	шт.	2
							шт	1	светильника Люкс 2*36	шт	1
							шт	2	стартер	шт	2
1103	16.12.2015	16.12.2015		199	отсечка показаний ИПУ ХВС,ГВС	отсечка показаний ИПУ ХВС,ГВС	шт	2			
1132	16.12.2015	16.12.2015		1 подъезд	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
14	20.12.2015	20.12.2015		1,2,3,4 подъезд	ремонт тамбурной двери	установка пружины на тамбурную дверь	шт	4	пружина дверная	шт	4
1149	21.12.2015	21.12.2015		42	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт	2			
204У	21.12.2015	21.12.2015		4 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			эл.лампа 60 Вт	шт.	22
									патрон	шт.	2
205У	21.12.2015	21.12.2015		подъезд № 1,2,3	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			эл.лампа ЛБ-36	шт.	3
									стартер	шт.	2
1115	22.12.2015	22.12.2015		1 подъезд	низкая температура ГВС	прогон стояков ГВС	шт.	2			
1126	22.12.2015	22.12.2015		67	опломбировка ИГУ, ГВС, ХВС	опломбировано	шт	2	пломба	шт	2

1125	24.12.2015	24.12.2015		12	засор фильтра ГВС	чистка фильтра ГВС д.15	шт	1			
1123	24.12.2015	24.12.2015		подвальное помещение	врезка сбросника на подаче ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	тройник д.40*20	шт	1
						произведена врезка сбросника на подаче ГВС	шт.	1	кран шаровый д.20	шт.	1
						запуск и сброс воздуха по стояку ГВС	шт.	1	труба Д 20	м.	2
1122	24.12.2015	24.12.2015		подвальное помещение	утепление розлива ГВС	произвели утепление розлива ГВС д.50 д.30	шт.	1	утеплитель	м.	50
1141	29.12.2015	29.12.2015		12	установка циркуляционного насоса	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта комбинированная д.40*31	шт.	2
						установка циркуляционного насоса	шт.	1	кран шаровый д.40	шт.	1
						запуск и сброс воздуха по стояку ГВС	шт.	1	сгон д.40	шт.	2
									фильтр д.40	шт.	1
									циркуляционный насос "цикуль" 32х40	шт.	1
									провод ВВГ 3Х1.5	м.	15
									дюбель	шт.	20
									саморез	шт.	20
									бокс	шт.	1
									автомат С-6	шт.	1

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.

Директор ООО ЖЕУ "Уют"



Отхозория Е.М.