

ООО "Уют" Выполненные работы по дому 34, ул. Казачья

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во	работу выполнил
1А	12.01.2015	12.01.2015		1 подъезд	течь батареи	подтянули контргайку на приборе отопления	шт.	1				Халаев,Захаров
4А	12.01.2015	12.01.2015		1 подъезд	нет освещения	замена эл.ламп	шт.		эл.лампа 60 Вт	шт.	8	Арзамасцев
11А	20.01.2015	20.01.2015		1 подъезд	течь батареи	остановка и сброс воздуха со стояка отопления	шт.	1				
						перемотка отопительного прибора	шт.	1	фум-лента	м	0,3	
						запуск и сброс воздуха со стояка отопления	шт.	1				Халаев,Захаров
17А	28.01.2015	28.01.2015		кв № 13	запах канализации	проведен осмотр подвального помещения,течи на трубопроводе канализации не обнаружено	шт	1				Исаев
25А	02.02.2015	02.02.2015		кв №12	течь сливного бочка	произвели осмотр сливного бочка,требуется замена внутренних элементов сливного бочка	шт	1				Исаев
26А	02.02.2015	02.02.2015		1 подъезд	течь трубы стояка ГВС	остановка и сброс воздуха со стояка отопления	шт	1				
						установка хомута Д.25 на трубу гвс	шт	1	хомут д.25	шт	1	
						запуск и сброс воздуха со стояка отопления	шт	1				Халаев,Захаров
30А	09.02.2015	09.02.2015		2 подъезд	ремонт освещения	замена ламп			эл.лампа 60 Вт	шт	4	Арзамасцев
31А	10.02.2015	10.02.2015		кв №19	нет электроэнергии в квартире	выполнены электро-монтажные работы по ремонту проводки	шт	1				Арзамасцев

43A	20.02.2015	20.02.2015		1 подъезд	ремонт освещения	замена ламп	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	3	Арзамасцев
38A	03.03.2015	03.03.2015		кв №23	течь батареи	выполнена подмотка контергайки, течь устранена в полном объеме	шт		фумлента	м.	0,3	Халаев,Захаров
	06.04.2015	06.04.2015		кв №11	течь смесителя в ванной	выполнена замена прокладок	шт		прокладка резиновая	шт	2	
						подтяжка эксцентриков	шт	1				Халаев,Захаров
	10.04.2015	10.04.2015		кв №8	течь батареи	выполнена подмотка контергайки, течь устранена в полном объеме	шт		фумлента	м.	0,3	Халаев,Захаров
70A	15.04.2015	15.04.2015		1,2 подъезд	ремонт освещения	замена ламп	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	26	Арзамасцев
234A	08.05.2015	08.05.2015		придомовая территория	покупка и выдача материалов для благоустройства придомовой территории	выдача материалов для благоустройства придомовой территории	шт	1	краска	кг	10	
							шт	1	краска	кг	0,9	
							шт	1	краска	кг	0,9	
							шт	1	кисть	шт	2	
							шт	1	кисть	шт	2	Юдина
242A	13.05.2015	13.05.2015		придомовая территория	покупка и падвоз земли	покупка и падвоз земли	шт	1	земля	т	2	Юдина
	14.05.2015	14.05.2015		кв №21	течь полотенцесушителя	подтянули муфту на полотенцесушители	шт	1				Захаров
	24.06.2015	24.06.2015		подвал	т/узел течь трубы ГВС	остановка и сброс воздуха со стояка отопления	шт	1				
						ремонт трубопровода	шт	1	труба Д50	шт	4	
							шт	1	кран	шт	1	
							шт	1	сгоны д.50	шт	2	
							шт	1	углы	шт	2	
							шт	1	муфты	шт	2	
							шт	1	контергайка	шт	2	
						запуск и сброс воздуха со стояка отопления	шт	1				Халаев,Захаров

376A	29.06.2015	29.06.2015		придомовая территория	покупка и выдача материалов для благоустройства придомовой территории	выдача материалов для благоустройства придомовой территории	шт	1	краска	кг	10	
							шт	1	краска	кг	0,9	
							шт	1	краска	кг	0,9	
							шт	1	краска	кг	0,9	
							шт	1	краска	кг	0,9	
							шт	1	краска	кг	0,9	Юдина
362A	20.07.2015	20.07.2015		1 подъезд	изготовление и установка доски объявлений	изготовление и установка доски объявлений	шт	1	ДВП	м2	0,35	
							шт	1	рейка	м	1,5	
							шт	1	гвозди	кг	0,1	Тетерин
121A	20.07.2015	20.07.2015		1 подъезд	ремонт освещения	замена ламп	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	8	Арзамасцев
82A	20.07.2015	20.07.2015		кв № 2	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	опломбировано	шт		пломба	шт	2	Бисяев
83A	20.07.2015	20.07.2015		кв № 3	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	опломбировано	шт		пломба	шт	2	Бисяев
84A	20.07.2015	20.07.2015		кв № 4	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	опломбировано	шт		пломба	шт	2	Бисяев
78A	23.07.2015	23.07.2015		кв № 7	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	опломбировано	шт		пломба	шт	2	Бисяев
367A	23.07.2015	23.07.2015		придомовая территория	покупка и установка урны	установка урны	шт	1	цемент	кг	5	Тетерин, Бисяев, Гусев
124A	03.08.2015	03.08.2015		кв № 13	нет электроэнергии в квартире	выполнены работы по замене электроавтомата	шт	1	автомат с-16	шт	1	Арзамасцев
90A	04.08.2015	04.08.2015		кв № 11	течь полотенцесушителя	остановка и сброс воздуха со стояка отопления						
						подтянули муфту на полотенцесушители	шт	1				
						запуск и сброс воздуха со стояка отопления						Бисяев, Гусев
93A	06.08.2015	06.08.2015		кв № 14	течь полотенцесушителя	остановка и сброс воздуха со стояка отопления						
						подтянули американку	шт	1				
						замена резиновых прокладок	шт	2	резиновая прокладка	шт	2	
						запуск и сброс воздуха со стояка отопления						Халаев, Захаров

115A	13.08.2015	13.08.2015		кв № 18	отсечка показаний ГВС,ХВС	выполнение отсечки показаний	шт	2					Гусев
116A	13.08.2015	13.08.2015		кв № 19	отсечка показаний ГВС,ХВС	выполнение отсечки показаний	шт	2					Гусев
	13.08.2015	13.08.2015		кв № 19	отсечка показаний ГВС,ХВС	выполнение отсечки показаний	шт	2					Гусев
134A	27.08.2015	27.08.2015		подвал	установка кранов на холодную воду	выполнена установка кранов на розлив ХВС	шт						
						остановка и сброс воды со стояка ХВС	шт	1					
						выполнена установка кранов	шт	2	кран д.50	шт	2		
							шт	2	заглушка д.15	шт	2		
						запуск и сброс воздуха со стояка ХВС	шт	1					Халаев,Бисляев
144A	14.09.2015	14.09.2015		3 подъезд	ремонт освещения	электромонтажные работы	шт	1	эл.лампа 60 Вт	шт	6		
							шт	1	автомат с-16	шт	1		Арзамасцев
161A	23.09.2015	23.09.2015		кв № 24	слив и наполнение водой системы отопления	остановка сброс воды со стоякав отопления	шт	1					
						запуск и сброс воздуха системы отопления	шт	1					Халаев,Захаров
172A	23.09.2015	23.09.2015		кв № 5	течь отопительного прибора	выполнена подмотка контергайки, течь устранена в полном объеме	шт		фумлента	м.	0,3		Халаев,Захаров
162A	23.09.2015	23.09.2015		кв № 11	течь отопительного прибора	выполнена подмотка контергайки, течь устранена в полном объеме	шт	1	фумлента	м.	0,3		
						выполнин сброс воздуха со стояков отопления	шт	1					Халаев,Захаров
171A	23.09.2015	23.09.2015		кв № 5	нет ГВС	выполнин сброс воздуха со стояков отопления	шт	1					Халаев,Захаров, Гусев

185A	25.09.2015	25.09.2015		кв № 23	течь полотенцесушителя	остановка сброс воды со стоякав отопления	шт	1				
						подтянули муфту на полотенцесушители	шт	1		шт	2	
						запуск и сброс воздуха системы отопления	шт	1				Халаев,Захаров, Гусев
	25.09.2015	25.09.2015		подъезд №1	течь отопительного прибора	остановка и сброс воды со стояка отопления	шт	1		шт	1	
						ремонт стока отопления	м	1	труба армированная д.15	м	1	
							шт	1	американка	шт	1	
							шт	1	муфта Д20	шт	1	
						запуск и сброс воздуха системы отопления	шт	1				Халаев,Захаров
198A	06.10.2015	06.10.2015		кв № 5	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	опломбировано	шт	1	пломба	шт	2	Гусев
199A	06.10.2015	06.10.2015		кв №19	замена и опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	замена ИПУ ГВС, ХВС	шт	1		шт		
						опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	1	пломба	шт	2	Гусев
212A	08.10.2015	08.10.2015		кв №1	течь отопительного прибора	выполнена подмотка контергайки, течь устранена в полном объеме	шт		фумлента	м.	0,3	Халаев,Захаров
221A	27.05.2014	27.05.2014		кв №3	течь канализации	демонтаж унитаза	шт	1				
						замена муфты д.100	шт	2	замена муфты д.100	шт	2	
						монтаж унитаза	шт	1				Халаев,Захаров
222A	22.10.2015	22.10.2015		кв №8	течь отопительного прибора	выполнена подмотка контергайки, течь устранена в полном объеме	шт		фумлента	м.	0,3	
225A	25.10.2015	25.10.2015		кв №8	замена батареи на новую	остановка сброс воды со стоякав отопления	шт	1				
						демонтаж старой батареи	шт	1	батарея биметаллическая	шт	1	

					монтаж новой батареи	шт	5	батарея биметаллическая	шт	1	
					запуск и сброс воздуха системы отопления	шт	1				Халаев, Захаров
231A	29.10.2015	29.10.2015		кв №23	не работает полотенцесушитель	шт	1				Халаев, Захаров, Гусев
675A	24.11.2015	24.11.2015		придомовая территория	приобретение и развешивание адресных табличек	шт			шт	3	Токаренко
269A	24.11.2015	24.11.2015		кв № 5	нет отопления	шт	1				Халаев, Захаров, Гусев
272A	26.11.2015	26.11.2015		кв № 5,6,9	нет отопления	шт	1				Халаев, Захаров, Гусев
189A	30.11.2015	30.11.2015		подъезд №2	ремонт освещения	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	4	Арзамасцев
193A	30.11.2015	30.11.2015		подъезд № 1,2 и подвальном помещении	ремонт освещения	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	95	Арзамасцев
285A	01.12.2015	01.12.2015		кв №6	холодные батареи	шт	1				Луста, Гусев
197A	10.12.2015	10.12.2015		подъезд № 1,2	ремонт освещения	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	95	Арзамасцев
1	22.12.2015	22.12.2015		подъезд №2	ремонт освещения	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	4	Арзамасцев
					замена автомата	шт		автомат с-16	шт	2	Арзамасцев
2	22.12.2015	22.12.2015		подъезд №1	ремонт входной двери	шт	1	пружина дверная	шт	1	Токаренко
4	25.12.2015	25.12.2015		придомовая территория	покупка и выдача живой елки	шт	1	живая елка	шт	1	Стрихарь
4	28.12.2015	28.12.2015		подъезд №1	ремонт освещения	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	2	Арзамасцев
5	30.12.2015	30.12.2015		подъезд № 1,2	ремонт освещения	шт		эл.лампа 60 Вт	шт	12	
					замена патрона	шт		патрон	шт	2	Арзамасцев
<p>Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератезация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.</p>											

Директор ООО "Уют"

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned above a horizontal line.

Шкаленко А.С.