

ООО "Уют" Выполненные работы по дому 36, ул. Казачья

| № наряда | дата поступления заявки | дата выполнения заявки | ФИО заявителя | кв          | дефект                        | работа   | ед. изм | кол-во | материалы           | ед. изм | кол-во | работу выполнил        |
|----------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|--|---------|--------|---------------------|---------|--------|------------------------|
| 6А       | 12.01.2015              | 13.01.2015             |               | 2 подъезд   | ремонт освещения              | замена эл\ лампы   | шт.     |        | эл\ лампа 60ват     | шт.     | 7      | Арзамасцев             |
| 3А       | 12.01.2015              | 12.01.2015             |               | № 12        | течь батареи                  | выполнена подмотка контрогайки, течь устранена в полном объеме | шт.     | 1      | фумлента            | м.      | 0,3    | Исаев, Захаров         |
| 4А       | 12.01.2015              | 12.01.2015             |               | № 17        | отключене стояков ГВС, ХВС    | отключение и сброс воды со стояков ХВС, ГВС                    | шт.     | 2      |                     |         |        |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | запуск и сброс воздуха со стояков ХВС, ГВС                     | шт.     | 2      |                     |         |        | Исаев, Захаров         |
| 9а       | 14.01.2015              | 14.01.2015             |               | № 17        | отключене стояков ГВС         | отключение и сброс воды со стояков ГВС                         | шт.     | 1      |                     |         |        |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | запуск и сброс воздуха со стояков ХВС, ГВС                     | шт.     | 1      |                     |         |        | Исаев, Захаров         |
| 18А      | 28.01.2015              | 28.01.2015             |               | № 21        | снятие показаний ИПУ ХВС, ГВС | снятие показаний ИПУ ХВС, ГВС                                  | шт.     | 2      |                     |         |        | Гусев                  |
| 28А      | 05.02.2015              | 05.02.2015             |               | № 9         | течь батареи                  | выполнена подмотка контрогайки, течь устранена в полном        | шт.     | 0,3    | фуьлента            | м.      | 0,3    | Исаев, Захаров         |
| 29А      | 25.02.2015              | 25.02.2015             |               | № 9         | течь сбросника батареи        | остановка и сброс воды со стояка отопления                     | шт.     | 1      |                     |         |        |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | выполнена подмотка контрогайки, течь устранена в полном        | шт.     | 1      | фуьлента            | м.      | 0,3    |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | произведена замена резиновых прокладок                         | шт.     | 1      | резиновая прокладка | шт.     | 2      |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | запуск и сброс воздуха со стаяков отопления                    | шт.     | 1      |                     |         |        | Исаев, Захаров         |
| 46а      | 25.02.2015              | 03.03.2015             |               | 1,2 подъезд | ремонт освещения              | замена эл\ лампы   | шт.     |        | эл\ лампа 60ват     | шт.     | 7      | Арзамасцев             |
| 35А      | 25.02.2015              | 25.02.2015             |               | № 9         | течь батареи                  | остановка и сброс воды со стояка отопления                     | шт      | 1      |                     |         |        |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | выполнена подмотка контрогайки, течь устранена в полном        | шт.     | 1      | фуьлента            | шт.     | 0,3    |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | замена американок  | шт.     | 1      | американка          | шт.     | 2      |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | замена воздушного клапана                                      | шт.     | 1      | воздушный клапан    | шт.     | 1      |                        |
|          |                         |                        |               |             |                               | запуск и сброс воздуха ссо стояка отопления                    | шт.     | 1      |                     |         |        | Захаров, Чепик, Халаев |

|     |            |            |  |                      |                            |   |     |     |                                    |     |     |  |                        |
|-----|------------|------------|--|----------------------|----------------------------|---|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|--|------------------------|
| 41A | 03.03.2015 | 03.03.2015 |  | № 21                 | течь сбросника батареи     | остановка и сброс воды со стояка отопления              | шт. | 1   |                                    |     |     |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | выполнена подмотка контрогайки,                         | шт. | 1   | фульента                           | шт. | 0,3 |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | произведена замена резиновых прокладок                  | шт. | 1   | резиновая прокладка                | шт. | 2   |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | запуск и сброс воздуха со стояка отопления              | шт. | 1   |                                    |     |     |  | Исаев, Захаров         |
| 42A | 05.03.2015 | 05.03.2015 |  | № 12                 | опломбировка ИПУ ГВС, ХВС  | опломбировано   | шт  | 2   | пломба                             | шт  | 2   |  | Бисяев                 |
| 43A | 05.03.2015 | 05.03.2015 |  | № 10                 | течь отопительного прибора | остановка и сброс воды со стояка отопления              | шт. | 1   |                                    |     |     |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | выполнена подмотка контрогайки, течь устранена в полном | шт. | 0,3 | фульента                           | м.  | 0,3 |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | произведена замена резиновых прокладок                  | шт. | 2   | резиновая прокладка                |     |     |  | Исаев, Захаров         |
|     |            |            |  |                      |                            | запуск и сброс воздуха со стояка отопления              | шт. | 1   |                                    |     |     |  |                        |
|     | 11.03.2015 | 11.03.2015 |  | № 20                 | течь отопительного прибора | остановка и сброс воды со стояка отопления              | шт. | 1   |                                    |     |     |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | выполнена подмотка контрогайки,                         | шт. | 1   | фумлента                           | шт. | 0,3 |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | произведена замена резиновых прокладок                  | шт. | 2   | резиновая прокладка                | шт. | 2   |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | запуск и сброс воздуха со стояка отопления              | шт  | 1   |                                    |     |     |  | Исаев, Захаров         |
| 44A | 16.03.2015 | 16.03.2015 |  | подвальное помещение | течь на стояке ГВС         | отключение и сброс воды со стояка ГВС                   | шт. | 1   | муфта соединительная д.25          | шт. | 2   |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | замена стояка ГВС                                       | шт. | 1   | угол ППФ д.25                      | шт. | 2   |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            |   | шт. | 1   | кран ППФ д.25                      | шт. | 1   |  |                        |
|     |            |            |  |                      |                            | запуск и сброс воздуха со стояков ГВС                   | шт. | 1   | тройник д.25*20*25 с норм. Резьбой | шт. | 1   |  |                        |
| 52A | 23.03.2015 | 23.03.2015 |  | 1 подъезд            | ремонт освещения           | замена эл\ лампы  | шт. |     | труба д.25                         | м.  | 2   |  | Халаев, Захаров, Гусев |
|     |            |            |  |                      |                            |   |     |     | эл\ лампа 60ват                    | шт. | 5   |  | Арзамасцев             |

|      |            |            |  |                      |  |  |                                   |     |                            |     |      |                        |
|------|------------|------------|--|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----|----------------------------|-----|------|------------------------|
| 226A | 23.10.2015 | 23.10.2015 |  | № 16                 | течь на канализационной трубе          | замена канализационной трубы                           | шт.                               | 1   | труба канализационная д.50 | м.  | 1    | Халаев, Захаров, Гусев |
| 167A | 27.10.2015 | 11.11.2015 |  | 1 подъезд            | ремонт освещения                       | выполнены электромонтажные работы по ремонту освещения | шт.                               | 1   | эл\ лампа 60ват            | шт. | 7    |                        |
|      |            |            |  |                      |  | установлен патрон                                      | шт.                               | 1   | патрон                     | шт. | 1    | Арзамасцев             |
| 235A | 05.11.2015 | 05.11.2015 |  | №22,14,5             | низкие параметры отопительных приборов | сброс воздуха со стояка отопления                      | шт.                               | 1   |                            |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
| 234A | 05.11.2015 | 05.11.2015 |  | №22                  | низкие параметры отопительных приборов | сброс воздуха со стояка отопления                      | шт.                               | 1   |                            |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
| 232A | 05.11.2015 | 05.11.2015 |  | № 20                 | низкие параметры отопительных приборов | сброс воздуха со стояка отопления                      | шт.                               | 1   |                            |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
|      | 05.11.2015 | 05.11.2015 |  | № 20,22              | низкие параметры отопительных приборов | сброс воздуха со стояка отопления                      | шт.                               | 1   |                            |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
| 242A | 06.11.2015 | 06.11.2015 |  |                      | № 20                                   | низкие параметры отопительных приборов                 | сброс воздуха со стояка отопления | шт. | 1                          |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
| 247A | 09.11.2015 | 09.11.2015 |  | № 21                 | низкие параметры отопительных приборов | сброс воздуха со стояка отопления                      | шт.                               | 1   |                            |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
| 246A | 09.11.2015 | 09.11.2015 |  | № 2,10               | низкие параметры отопительных приборов | сброс воздуха со стояка отопления                      | шт.                               | 1   |                            |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
| 249A | 12.11.2015 | 12.11.2015 |  | № 20                 | течь отопительного прибора             | отключение и сброс воды со стояка отопления            | шт.                               | 1   |                            |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
|      |            |            |  |                      |  | замена резиновых прокладок на американке               |                                   | 2   | резиновые прокладки        |     |      |                        |
|      |            |            |  |                      |  | запуск и сброс воздуха со стояка отопления             |                                   |     |                            |     |      | Гусев                  |
| 646A | 17.11.2015 | 17.11.2015 |  | подвальное помещение | утепление подвальных продухов          | подвальные продухи утеплены                            | шт.                               | 1   | фанера                     | м2  | 1,65 | Токаренко              |
| 264A | 23.11.2015 | 23.11.2015 |  | 1 подъезд            | течь отопительного прибора             | остановка и сброс воды со стояка отопления             | шт.                               | 1   |                            |     |      |                        |
|      |            |            |  |                      |  | замена пробок  | шт.                               | 1   | глухая пробка д.20         | шт. | 2    |                        |
|      |            |            |  |                      |  | замена резиновых прокладок на американке               | шт.                               | 1   | резиновая прокладка д.20   | шт. | 2    |                        |
|      |            |            |  |                      |  | запуск и сброс воздуха со стояка отопления             | шт.                               | 1   |                            |     |      | Халаев, Захаров, Гусев |
| 672A | 24.11.2015 | 26.11.2015 |  | 1 подъезд            | ремонт входной двери подъезда          | установка резинки                                      | шт.                               | 1   | резина                     | шт. | 1    | Токаренко              |
| 279A | 27.11.2015 | 30.11.2015 |  | № 16                 | низкие параметры отопительных приборов | остановка и сброс воды со стояка отопления             | шт.                               | 1   |                            |     |      |                        |

|  |            |            |  |                      |                               |  |     |   |                     |     |     |                               |
|--|------------|------------|--|----------------------|-------------------------------|--|-----|---|---------------------|-----|-----|-------------------------------|
|  |            |            |  |                      |                               | произведена промывка отопительного прибора | шт. | 1 |                     |     |     |                               |
|  |            |            |  |                      |                               | чистка фильтра отопительного прибора       | шт. | 1 |                     |     |     |                               |
|  |            |            |  |                      |                               | запуск и сброс воздуха со стояка отопления | шт. | 1 |                     |     |     | Халаев, Захаров, Гусев, Луста |
| 185A   | 27.11.2015 | 30.11.2015 |  | 1 подъезд            | ремонт освещения              | замена эл\ лампы                           | шт. | 1 | эл\ лампа 60ват     | шт. | 5   | Арзамасцев                    |
|  | 24.11.2015 | 24.11.2015 |  | подвальное помещение | течь стояка отопления         | остановка и сброс воды со стояка отопления | шт. | 1 |                     |     |     | Луста, Захаров, Гусев, Халаев |
|  |            |            |  |                      |                               | замена перемотки на приборе отопления      | шт. | 1 | фуьлента            | м.  | 0,3 |                               |
|  |            |            |  |                      |                               | запуск и сброс воздуха со стояка отопления | шт. | 1 |                     |     |     | Гусев                         |
|  | 27.11.2015 | 27.11.2015 |  | №16                  | нет отопления                 | остановка и сброс воды со стояка отопления | шт. | 1 |                     |     |     |                               |
|  |            |            |  |                      |                               | произведена промывка отопительного прибора | шт. | 1 |                     |     |     |                               |
|  |            |            |  |                      |                               | запуск и сброс воздуха со стояка отопления | шт. | 1 |                     |     |     | Гусев                         |
| 199A   | 14.12.2015 | 16.12.2015 |  | 1,2 подъезд          | ремонт освещения              | замена эл\ лампы                           | шт. | 1 | эл\ лампа 60ват     | шт. | 7   | Арзамасцев                    |
|  | 24.12.2015 | 24.12.2015 |  | № 16                 | течь п/сушителя               | замена резиновой прокладки                 | шт. | 1 | резиновая прокладка | шт. | 2   | Гусев                         |
| 2  | 22.12.2015 | 22.12.2015 |  | 1,2 подъезд          | ремонт освещения              | замена эл\ лампы                           | шт. | 1 | эл\ лампа 60ват     | шт. | 4   | Арзамасцев                    |
| 7  | 25.12.2015 | 25.12.2015 |  | 1 подъезд            | ремонт входной двери подъезда | установка умягчительной резинки            | шт. | 1 | резина              | шт. | 1   | Токаренко                     |
| Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератезация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртуть содержащих ламп по мере накопления. |            |            |  |                      |                               |  |     |   |                     |     |     |                               |

Директор ООО "Уют"



Шкаленко А.С.