

ООО "Уют" Выполненные работы по дому 34, ул. Казачья

№ п/п	№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во	работу выполнил
1	1	05.01.2016	05.01.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.освещения	шт.	2	стартер	шт.	12	Арзамасцев
2	2	13.01.2016	18.01.2016		1 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.освещения	шт.	2	эл.лампа 60 ВТ	шт.	7	Арзамасцев
3	16	14.01.2016	14.01.2016		подвальное помещение	течь трубопровода	произведен осмотр требуется материал для устранения течи	шт.	1				Гусев Захаров
4	3	15.01.2016	15.01.2016		17	течь батареи на кухне	выполнены работы по перемотке муфты разъемной с внутренней резьбой Д20	шт.	1	фум-лента	см	20	Гусев
5	10	24.02.2016	25.02.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 ВТ	шт	11	Арзамасцев
6	12	05.04.2016	12.04.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп,патрона	шт.	2	эл.лампа 60 ВТ	шт.	12	Арзамасцев
										патрон потолочный	шт.	1	Арзамасцев
7	15	04.05.2016	04.05.2015		1 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	2	эл.лампа 60 ВТ	шт	3	Арзамасцев
										автомат с-16		1	Арзамасцев
8		02.06.2016	02.06.2016		придомовая территория	приобретение земли (чернозема) для благоустройства придомовой территории	приобретение и доставка земли (чернозема) для благоустройства придомовой территории	шт.	2	земля (чернозем)	тонны	2	Стрихорь
9	18	10.06.2016	10.06.2016		1, 2 - й подвалы	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 ВТ	шт.	16	Арзамасцев

10		04.07.2016	04.07.2016		придомовая территория	приобретение краски для благоустройства придомовой территории	приобретение и выдача краски для благоустройства придомовой территории	шт.	2	эмаль зеленая 1,9 кг	шт.	1	Стрихарь
										эмаль яр-желтая 1.9	шт.	1	Стрихарь
										эмаль красная 0.9	шт.	2	Стрихарь
										эмаль белая 1.9	шт.	1	Стрихарь
										эмаль синяя 1.9	шт.	1	Стрихарь
										эмаль серая 1.9	шт.	1	Стрихарь
										эмаль сиреневая 0.9	шт.	2	Стрихарь
										эмаль зеленая	шт.	2	Стрихарь
11	21	07.09.2016	07.09.2016		1	течь батареи	произведена остановка, сброс воды со стояка отопления общего пользования	шт.	1	труба ППД д 25	шт.	2	Гусев
							выполнены работы по ремонту отопительного прибора						
							выполнены работы по запуску стояка отопления, сбросу воздуха			заглушка Д15	шт.	4	Гусев
12	24	12.09.2016	12.09.2016		1 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы,автомата	шт.	2	автомат с-16	шт.	1	Арзамасцев
										эл.лампа 60 Вт	шт.	4	Арзамасцев
14	31	23.09.2016	23.09.2016		1, 2 - й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	5	Арзамасцев
15	27	23.09.2016	23.09.2016		5	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	1				Гусев
16	29	27.09.2016	27.09.2016		11	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	1		шт.		Гусев
17	28	04.10.2016	05.10.2016		21	опломбировка ИПУ гвс	выполнена опломбировка индивидуального прибора учета гвс	шт.	1.	пломба	шт.	1	Луста
18	30	13.10.2016	13.10.2016		1	нет тепла	сброс воздуха со стояков отопления	шт.	1		шт.	1	Гусев

							выполнен прогон стояков отопления	шт.	1		шт.	1	
19	34	20.10.2016	20.10.2016		22	течь батареи	произведена остановка, сброс воды со стояка отопления общего пользования	шт.	1	труба ППЛ д 25	шт.	1	Гусев
							ремонт стояка отопления общего пользования	шт.	1				
							запуск воды	шт.	1				
20	36	27.10.2016	27.10.2016		1, 2 - й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	12	Арзамасцев
21	37	10.11.2016	10.11.2016		1	нет гвс, течь п/сушителя	произведена чистка фильтра	шт.	1				Гусев
							выполнен ремонт п/сушителя	шт.	1				
22	38	10.11.2016	10.11.2016		11	нет гвс	произведена чистка фильтра	шт.	1				Гусев
23	39	17.11.2016	17.11.2016		34	утеплить подвальные продухи	произведена работа по утеплению подвальных продухов	шт.	1	пена	б	2	Днепроовский
										очиститель	б	1	
24	40	17.11.2016	17.11.2016		20	течь канализационного стояка	произведена остановка гвс,хвс	шт.	1				Гусев
							сброс воды со стояков	шт.	1				
							произведена замена канализационного стояка общего пользования	шт.	1				
							запуск гвс,хвс	шт.	1				
25	41	20.11.2016	20.11.2016		подвальное помещение	засор канализации общего пользования	произведена остановка стояка гвс, хвс	шт.	1				Гусев
							чистка канализации общего пользования	шт.	1				
							запуск стояка хвс,гвс	шт.	1				

[illegible]

Директор ООО



Отхозория Е.М.