

ООО "Уют" Выполненные работы по дому 36, ул. Казачья

№ п/п	№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во	работу выполнил
1	2	11.01.2016	13.01.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	2	эл.лампа 60 ВТ	шт.	18	Арзамасцев
2							замена патрона	шт.		патрон потолочный	шт.	2	
3	15	01.02.2016	01.02.2016		1 подъезд	ремонт тамбурной двери	Выполнено утепление входной тамбурной двери	шт.	1		шт.	1	Токаренко
4	6	18.02.2016	18.02.2016		подвал	течь трубопровода гвс	выполнены работы по установке хомута на трубопроводе ГВС	шт.	1	фум-лента	см	10	Гусев
										хомут ППЛ д-50	шт.	1	
5	9	24.02.2016	25.02.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 ВТ	шт	12	Арзамасцев
6		10.03.2016	10.03.2016			ремонт инструмента	выполнены работы по замене черенка лопаты	шт.	1	саморез	шт.	4	Токаренко
										черенок	шт.	1	
7	11	05.04.2016	12.04.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	2	эл.лампа 60 ВТ	шт	6	Арзамасцев
							замена патрона	шт.		патрон потолочный		1	Арзамасцев
8	11	11.04.2016	11.04.2016		19	течь п/сушителя	Выполнена установка хомута	шт.	1	хомут ППЛ д 32	шт	1	Гусев
9	12	16.04.2016	16.04.2016		1 подъезд	засор канализации	выполнена разборка канализационной трубы	шт.	1				Гусев
							чистка канализационной трубы	шт.	1				
							сборка канализационной трубы	шт.	1				
10	13	19.04.2016	19.04.2016		4	течь батареи	проведена остановка отопления общего пользования	шт.	1		шт.	2	Гусев

							сброс воды со стояка отопления общего пользования	шт.	1				
							запуск стояка отопления общего пользования	шт.	1				
							выполнен ремонт отопительного прибора	шт.	1				
11	14	26.04.2016	26.04.2016		5	нет отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2		шт.		Гусев
12	15	27.04.2016	27.04.2016		20	нет отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2		шт.	1	Гусев
13	16	05.05.2016	05.05.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	7	Арзамасцев
14		02.06.2016	02.06.2016		придомовая территория	закуп земли (чернозем)	доставка земли (чернозем) на благоустройство придомовой территории	т	2		т	2	Стрихарь
15		06.06.2016	06.06.2016		придомовая территория	покупка песка	приобретение и доставка песка на благоустройство придомовой территории	т	2		т	т	Стрихарь
16	19	10.06.2016	10.06.2016		1, 2 - й подвалы	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы,патрона	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	8	Арзамасцев
17	20	18.06.2016	18.06.2016		17	течь батареи	проведена остановка стояка отопления	шт.	1.		шт.	1	Гусев
18							сброс воды со стояка отопления общего пользования	шт.	1				
							выполнен ремонт отопительного прибора отопления	шт.	1				
19							запуск отопления стояка общего пользования	шт.	1				

20	22	09.08.2016	09.08.2016		1, 2 - й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы	шт.	1	эл.лампа 60 ВТ	шт.	16	Арзамасцев
21	117	12.08.2016	12.08.2016		подвал эл.щитовой	ремонт освещения	произведена замена автомата	шт.	1	С-16	шт.	1	Арзамасцев
22	24	21.09.2016	21.09.2016		9	ремонт отопительного прибора	выполнены работы по ремонту отопительного прибора	шт.	1	муфта ППЛ д 25	шт.	1	Гусев
23	30	23.09.2016	23.09.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы,патрона	шт.	2	эл.лампа 60 ВТ	шт.	11	Арзамасцев
										патрон потолочный	шт.	1	
24	35	27.10.2016	27.10.2016		1, 2-й подъезды	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы, патрона	шт.	1	эл.лампа 60 ВТ	шт.	7	Арзамасцев
25	36	21.10.2016	21.10.2016		12	Слабый напор гвс	выполнена чистка фильтров гвс, хвс в подвальном помещении	шт.	1				Гусев
26	31	17.10.2016	17.10.2016		12	Слабый напор гвс	выполнена чистка фильтров гвс, хвс в подвальном помещении	шт.	1				Гусев
27		14.10.2016	14.10.2016		2 подъезд	замена отопительного прибора	выполнена замена отопительного прибора	шт.	1	американка ППЛ д -25,Д -20	шт.	2	Гусев
							при помощи сварочных работ	шт.	1				
							установка кранов	шт.	1				
28	29	10.10.2016	10.10.2016		8	отсечка показаний ИПУ хвс,гвс	проведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2		шт.		Гусев
29	37	27.10.2016	27.10.2016		8	опломбировка ИПУ хвс, гвс, отсечка показаний ИПУ хвс,гвс	проведена опломбировка счетчиков ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2	Захаров
							проведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2				
30		17.11.2016	17.11.2016		подвальное помещение	течь трубы в узле отопления	выполнена работа по перемотке стояка отопления	шт.	1				Гусев
							остановка гвс	шт.	1				
							запуск гвс	шт.	1				

31	45	13.12.2016	13.12.2016		19	течь канализационного стояка	проведен осмотр течи не обнаружено	шт.	1				Гусев
32	47	15.12.2016	15.12.2016		12	отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	проведена отсечка показаний ИПУ гвс, хвс	шт.	2				Гусев
	49	19.12.2016	19.12.2016		12	отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	выполнена отсечка показаний ИПУ гвс, хвс	шт.	2				Гусев
33		20.12.2016	20.12.2016		2	оторван кран в квартире	выполнено отключение гвс	шт.	1				Гусев
							монтаж крана на стояке гвс	шт.	1				
							подключение стояка общего пользования гвс	шт.	1				
34	192 а	21.12.2016	22.12.2016		7	не работает вентиляция, проверить чердачные продухи	проведен осмотр чердака	шт.	1				Днепроvский
35							осмотрены вентиляционные трубы	шт.	1				
36		27.12.2016	27.12.2016		8	опломбировка ИПУ хвс, гвс, отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	проведена опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	1	Гусев
							проведена отсечка ИПУ хвс, гвс	шт.	2				
37	56	27.12.2016	27.12.2016		9	замена автоматического сбросника воздуха	проведена замена автоматического сбросника воздуха на стояке гвс	шт.	1				Гусев
38	43	30.12.2016	30.12.2016		1-й подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	8	Арзамасцев
Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход ,осмотр подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год.Вывоз ТБО ежедневно, вывоз КГМ по мере накопления,снятие показаний ОПУ и ИПУ ежемесячно. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп по мере накопления.													

Директор ООО "Уют"

Опозорина Е.М.

