

ООО "Уют" Выполненные работы по дому 38, ул. Казачья

№ п/п	№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во	работу выполнил
1	2	14.01.2016	14.01.2016		подвальное помещение	осмотр трубопровода	произведен осмотр течи, не обнаружено	шт.	1		шт.		Гусев
2	4	18.01.2016	18.01.2016		1 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы	шт.	2	эл.лампа 60 Вт	шт.	4	Арзамасцев
										с-16	шт.	1	
3	4	21.01.2016	21.01.2016		17	течь трубопровода	выполнены работы по ремонту трубопровода	шт.	1	фум-лента	см	1	Гусев
										хомут д-50	шт.	1	
4	5	08.02.2016	08.02.2016		1 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт	3	Арзамасцев
5	8	19.02.2016	19.02.2016		21	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	3	саморез	шт.		Гусев
6	8	24.02.2016	26.02.2016		2 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт	12	Арзамасцев
7	9	29.03.2016	29.03.2016		11	течь п/сушителя	установка хомута	шт.	1	хомут ППЛ д 32	шт	1	Гусев
8	10	04.04.2016	04.04.2016		19	течь п/сушителя	установка хомута	шт.	1	хомут ППЛ д 32	шт.	1	Гусев
9	13	05.04.2016	05.04.2016		1 подъезд	нет эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы, патрона	шт.	2	эл.лампа 60 Вт	шт.	15	Арзамасцев
10										патрон потолочный	шт	4	
11		22.04.2016	25.04.2016		придомовая территория	покупка хоз.инвентаря	приобретение, выдача хоз. инвентаря для благоустройства придомовой территории	шт.	1	известь	кг	30	Стрихарь
								шт.		грабли веерные	шт.	2	
								шт.		грабли	шт.	2	
								шт.		кисть	шт.	2	
								шт.		перчатки	шт.	20	
								шт.		ведро	шт.	4	
								шт.		метла	шт.	10	
								уп.		мешки для мусора	уп.	5	

								шт.		метла	шт.	1	
12		26.05.2016	26.05.2016		придомовая территория	приобретение земли (чернозем)	приобретение и доставка земли (чернозем) для благоустройства придомовой территории	т	2	земля	т	2	Стрихарь
13	17	06.06.2016	07.06.2016		20	замена п/сушителя, стояка гвс	остановка, сброс воды со стояка общего пользования гвс	шт.	1	труба ППЛ д 32	шт.	2	Захаров
							замена стояка общего пользования гвс	шт.	1				
							замена п/сушителя	шт.	1				
							запуск стояка общего пользования гвс	шт.	1				
14	17	08.06.2016	08.06.2016		2 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	11	Арзамасцев
15	82 П	21.06.2016	21.06.2016		1 подъезд	ремонт двери	выполнен мелкий ремонт тамбурной двери	шт.	1		шт.	1	Токаренко
16	19	05.07.2016	05.07.2016		придомовая территория	установка водопровода для полива земельных насаждений	выполнена работа по установке водопровода	шт.	1	труба ППЛ-д25	шт.	8	Гусев
										тройник ППЛ д-25	шт.	1	
										угол ППЛ д-25	шт.	3	
										кран ППЛ д-25	шт.	1	
17	21	27.07.2016	27.07.2016		1	ремонт эл.освещения в тамбуре	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. лампы	шт.	1.	эл.лампа 60 Вт	шт.	2	Арзамасцев
18	23	09.08.2016	09.08.2016		1, 2 - й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. лампы, патрона	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	15	Арзамасцев
19	126	26.08.2016	26.08.2016		1 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. лампы	шт.	1	светильник светодиодный акустический	шт.	6	Арзамасцев
20		14.09.2016	14.09.2016		2 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. лампы, патрона	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	5	Арзамасцев
								шт.	1	с-16	шт.	1	

32	53	22.12.2016	22.12.2016		4	замена батареи	произведена замена батареи	шт.	1				Гусев, Захаров
<p>Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход ,осмотр подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год.Вывоз ТБО ежедневно, вывоз КГМ по мере накопления, снятие показаний ОПУ и ИПУ ежемесячно. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп по мере накопления.</p>													

Директор ООО "Уют"



Отхорожина Е.М.

								шт.	1	патрон потолочный	шт.	1	
21	23	15.09.2016	16.09.2016		8	ремонт отопительного прибора	выполнен ремонт отопительного прибора	шт.	1				Гусев
22	22	15.09.2016	15.09.2016		18	ремонт отопительного прибора	выполнен ремонт отопительного прибора	шт.	1		шт.		Гусев
23	28	27.09.2016	27.09.2016		20	ремонт отопительного прибора	выполнены работы по замене отопительного прибора	шт.	1	муфта ППЛ д 25	шт.	7	Гусев
24		28.09.2016	28.09.2016		13	ремонт унитаза, подводки	выполнена работа по замене унитаза, подводки	шт.	2				Гусев
25	33	20.10.2016	20.10.2016		8	ремонт отопительного прибора	выполнен ремонт отопительного прибора	шт.	1	муфта ППЛ д 25	шт.	2	Гусев
26	35	20.10.2016	20.10.2016		20	ремонт отопительного прибора	отключение, сброс воды со стояка отопления	шт.	1	американка ППЛ д 25,Д -20	шт.	2	Гусев
							ремонт при помощи сварки	шт.	1				
							установка кранов	шт.	1				
							запуск стояка отопления	шт.	1				
27	34	27.10.2016	27.10.2016		2 подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.лампы	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.		Гусев
28		10.11.2016	10.11.2016		10	течь п/сушителя	выполнены работы по остановке гвс	шт.	1				Гусев
							перемотка п/сушителя	шт.	1				
							запуск гвс	шт.	1				
29	44	30.11.2016	30.11.2016		18	прогнать стояки отопления	выполнен прогон стояка отопления	шт.	1				Гусев
30	40	16.12.2016	16.12.2016		1,2-подъезд	ремонт эл.освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене светильника	шт.	1	светильник "Луч"	шт.	8	Арзамасцев
							выполнены работы по замене соединителя	шт.	1	соединитель	шт.	8	
31	51	20.12.2016	20.12.2016		20	не греет батарея	выполнен прогон стояка отопления	шт.	1				Гусев